



**LEGENDA - VODOVOD:**

ZNÁČKA	POPIS	TYP
---	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PITNÉ VODY	PE
---	NAVŘEŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PPH PN 20
---	NAVŘEŽENÉ POTRUBÍ ROZÁRNÉ VODY	POZIKOVANÁ OCEĽ
---	NAVŘEŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PPH PN 20
---	NAVŘEŽENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	PPH PN 20
---	NAVŘEŽENÉ STUPNACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PPH PN 20, POZIKOVANÁ OCEĽ
V01	Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva	

**POZNÁMKA:**

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PPH PN 20.
- SPOJOVANEHO KAPILÁRNÍ PÁJENÍM.
- PATERNÍ ROZVODY BUDOU VEDENO AN ZÁVĚSĚCH POD STŘEPEM V INSTALAČNÍCH ŽLABECH.
- PŘÍPOJKAČI POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘEDSTĚNÁCH PŘÍPĚVĚNÉ PRŮCHYTKAMI A ZAKRYTO ČÁSTEČNĚ POD STŘEPEM V PODLAZE.
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OCHRÁNĚNO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETYLENU TL. 10 mm.
- VL. DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝBER TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBERU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

Opisovatel: Souladnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

DĚTSKÉ CENTRUM STRANČICE			
Hrdinů 175, 251 03 Strančice			
Zastoupené: MUDr. Pavlem Blaskupem			
IČO: 43750672			
Zhotovitel částí / objektu	Vypracoval: Ing. Karel Dvořák	Investor	DCS
Technická kontrola	Ing. Karel Dvořák	Zak. číslo	1302015
Alce:	CENTRUM CHOČERADY	Datum	5/2017
Objekt:	rekonstrukce a příprava objektu dle stavebního	Stupeň	OPS
Číslo:	D.1.4.A ZDRAVOTNÍ TECHNICKÉ INSTALACE	Měřítko	1:50
Číslo:	AXONOMETRIE - vodovod	Č. přílohy	Page
address: BRNĚNSKÁ 700/25		D.1.4.A	
60000 HRADEC KRÁLOVÉ		ZT.11	
tel: 731111627			
email: kd.projekt@gmail.cz			