



- LEGENDA :
- 1 - tlaková lahev - 33 kg
 - 2 - tlaková hadice DN10, PN25-LPG vč. koncovky pro napojení na lahevový ventil
 - 3 - kulový kohout DN10 PN25
 - 4 - sběrné potrubí DN25
 - 5 - tlakoměr d60/100/, 0-2,5 MPa
 - 6 - regulátor tlaku GOK, nádržový, 6kg/hod - 1,6MPa/3,2kPa.
 - 7 - Kulový kohout DN25 PN6 - uzávěr tl. stanice
 - 8 - spotřebičový uzávěr DN15 PN6
 - 9 - plynový sporák /P/ - výkon 4kW a 28 kW.
- Součástí každé tlakové lahve je rohový ventil s možností napojení tlak. hadice.

Objednatel:

DĚTSKÉ CENTRUM STRANČICE
Hrdinů 175, 251 63 Strančice
Zastoupené: MUDr. Pavlem Biskupem
IČO: 43750672

Zhotovitel :

NOVÁK&PARTNER

INŽENÝRSKÁ
PROJEKTOVÁ
KANCELÁŘ

120 00 Praha 2, Perucká 5
tel: 221 592 050
fax: 221 592 070
info@novak-partner.cz

HIP	DCS
Zak. číslo	14-NO-00-017
Datum	06/2017
Stupeň	DPS

Zhotovitel části / objektu

Věra Kovářová

K Polabinám 1895
530 02 Pardubice

ČKAIT: 0700340
tel: 466215628
mobil: 603 230 881
email: vera.kovarova@gmail.com

Vypracoval:	Věra Kovářová	<i>V. Kovářová</i>
Zodpovědný projektant:	Věra Kovářová	<i>V. Kovářová</i>
Technická kontrola	Věra Kovářová	<i>V. Kovářová</i>
Akce:	CENTRUM CHOCERADY Rekonstrukce a přístavba objektu bývalé léčebny na pozemcích: s.p. 175 a 237 v katastrálním území Chocerady	
Objekt:	SO.01	
Část :	D1.4. 6 - PROPANOVÁ TLAKOVÁ STANICE	

- TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA -

Investor	DCS
Zak. číslo	11
Datum	06/2017
Stupeň	DPS
Měřítko	BEZ
Č.přílohy:	Paré :

D.1.4.6

3