


POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PPH PN 20, SPOJOVANEHO KAPILÁRNÍM PÁJENÍM.
- PÁTERNÍ ROZVODY BUDOU VEDENO AN ZÁVĚSĚCH POD STROPY V INSTALAČNÍCH ŽLABECH.
- PŘÍPOJKA POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘEDSTĚNÁCH PŘÍPĚVNĚ PŘÍCHÝTKY A ZAKRYTO ČÁSTEČNĚ POD STROPY, V PODLAŽE.
- POTRUBÍ STUDENE VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNOHO POLYETHYLENU TL. DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝBĚR TYPŮ ZÁRŮČKOVICH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:

DĚTSKÉ CENTRUM STRAŇČICE Hrdinů 175, 251 63 Straňčice Zastoupené: MUDr. Pavlem Biskupem IČO: 43750672
--

 <p>PROJEKT Ing. Karel Dvořák projekt TZB</p> <p><small>T. 731 111 627, e. k.d.projekt@email.cz</small></p>	Zhotoval: částečně / objekty			Investor: DCOS Zak. číslo: 1302015 Datum: 5/2017 Štápeš: DPS Plocha: 1,50 Č.přílohy: Párů
	Vypracoval: Ing. Karel Dvořák			
	Zodpověděl projektant: Ing. Karel Dvořák			
	Technická kontrola: Ing. Karel Dvořák			
<p>adresa: BRNĚNSKÁ 700/25 50006 HRADEC KRÁLOVŮ tel. 731 111 627 email: k.d.projekt@email.cz</p>	Akce: CENTRUM CHOČERÁDY Rekonstrukce a přístavba objektů dietetické léčebny na pozemcích č.p. 175 a 237 v k.ú. Chočeradý		D.1.4.A TZ.04	
	Objekt:	SO 01		
	Část:	D.1.4 A ZDRAVOTNÉ TECHNIČKÉ INSTALACE		
	Cast:			
PUDORYS 2.NP - vodovod				