

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Ing. Monika Amentová
Truhlářská 264/22
503 41 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ

PVZ/18/22368/Mf/0 Ing. Marie Fejfarová, Ph.D./670

21.6.2018

Stavební úpravy chodníků u III/3275, výstavba VO ve Starém Kolíně

Dne 30.5.2018 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace, kterou zpracoval Ing. Tomáš Rak (05/2018), se jedná o stavební úpravy stávajících chodníků podél úseku silnice III/3275 ve Starém Kolíně. Chodníky jsou řešeny po obou stranách cca od km 3,4 po km 4,2 silnice III/3275. Chodníky jsou navrženy v základní šíři 1,5 m až do šíře 2,5 m. Odvodnění zpevněných ploch je uvažováno do dešťové kanalizace v rámci řešení jiného projektu. Předložený projekt řeší dále výstavbu nového veřejného osvětlení podél řešeného úseku a umístění nových sloupů VO na severní straně komunikace s přenesením vrchního vedení do země uložením do chráničky. Řešený úsek se nachází v záplavovém území vodního toku Klejnárka (IDVT 10100095) při průtoku Q_{100} .

Investorem akce bude: Obec Starý Kolín, Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1310 - Klejnárka od toku Paběnický potok po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 682341, X: 1059810.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu (terén nebude navyšován).
- Výkopy pro uložení kabelu požadujeme zasypávat a řádně hutnit po vrstvách.

Upozorňujeme na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem povodňových průtoků.