

TRDesign s.r.o.
Truhlářská 264/22,
503 41 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

28.5.2018

NAŠE ZNAČKA

1098718897

VYŘIZUJE / LINKA

Milan Svoboda/800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Kolín/5.6.2018

Vyjádření k předloženým dokumentům projektové dokumentace pro vydání územního řízení a stavebního povolení na akci: „STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ U III/3275, VÝSTAVBA VO VE STARÉM KOLÍNĚ“

ČEZ Distribuce, a.s. nemá námitek k předloženým dokumentům projektové dokumentace pro vydání územního řízení a stavebního povolení na akci: „STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ U III/3275, VÝSTAVBA VO VE STARÉM KOLÍNĚ“, k.ú. Starý Kolín, za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek.

V místě se nachází distribuční nadzemní a podzemní vedení nízkého napětí, podzemní vedení vysokého napětí 22kV.

Vzhledem k tomu, že dojde stavbou ke střetu s ochranným pásmem distribučního vedení ČEZ Distribuce, a.s. je nutné požádat o souhlas k činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě. Před zahájením prací je nutné zažádat o vyjádření k existenci sítí.


Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1kV a 22kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky, parkovacího stání a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Při pokládce kabelu VO v místě souběhu a křížení dodržet minimální vzdálenost 0,20 m.

V místech uložení kabelového vedení nízkého napětí, požadujeme zachování stávající nivelety chodníků a komunikací, resp. zachování hloubky uložení kabelového vedení a výšky umístění kabelových skříní nad terénem.

Potřebné formuláře jsou ke stažení na www.cezdistribuce.cz

S pozdravem


Milan Svoboda
Technik SEM

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obch.
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00