AKCE:

II/605 a III/2365 Beroun - Rekonstrukce silnic

ZADAVATEL:

Středočeský kraj

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Česká Republika

PROJEKTANT:

NOVÁK & PARTNER
inženýrská
projektová
kancelář

120 00 Praha 2, Perucká 5
tel: 221 592 050
fax: 221 592 070
info@novak-partner.cz

zakázka:	08-NO-01-004
hl. inženýr:	Ing. Vorel
stupeň:	DSP
datum:	06/2016

SUBDODAVATEL:

provokop s.r.o.
Provozní 62, 250 65 Beřunovice
IČ: 26 21 32 49
Tel./fax.: 283981122
E-mail: provokop@vasepc.cz

PAGE A1:

projekce • voda • kanalizace • plyn

STAVBA:	II/605 a III/2365 Beroun - Rekonstrukce silnic
OBJEKT:	SO 511 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU
VÝKRES:	SITUACE

ODP. PROJEKTANT:	Ing.MATĚJKOVÁ
VYPRACOVAL:	Ing.MATĚJKOVÁ
ST. PROJEKTU:	DSP
FORMÁT A4:	
DATUM:	06/2016
MĚŘÍTKO:	1:250
Č. VÝKRESU :	2

SO 511 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE d63 - DL. 141,659 m

HUDLICE

Jungmannova

KRÁLŮV DVŮR - CHODNÍKY A CYKLOSTEZKY
REKONSTRUKCE SILNICE III/2365

ZÚ km -0,000 393 - SO 102

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD DN 300
KM 0,141659
NAPOJENÍ PROVEDENO NAVRTÁVKOU PŘES SOUPĚ

KM 0,141659 - 0,195185 DL. 54,19 m
DOPOJENÍ PE d63 - PO REALIZACI PŘELOŽKY PE 315

SOUVISEJÍCÍ INVESTICE PLYNOVODU PE d315
A TK US OSAZEN V RÁMCI AKCE
UZÁVĚR SE ZEMNÍ SOUPRAVOU
NAPOJENÍ NA ODBOČNÝ T KUS
KU KM 0,195185
LOM 15 KM 0,194685

PŘÍPOJKA dn32
LOM 14 KM 0,184679

LOM 13 KM 0,167794

LOM 12 KM 0,140442

LOM 11 KM 0,120243

LOM 10 KM 0,108016

LOM 9 KM 0,092749

OCHRANNÁ TRUBKA PE 50-7,4 m
KŘÍŽENÍ PODE DNEM POTOKA
BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ

STL PLYNOVOD
PE 32 - 23,34 m

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ODPOJENO A ZRUŠENO
PROPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
POMOCÍ BALONOVÁCHO ZÁVĚRU

LOM 8 KM 0,082919
LOM 7 KM 0,078712
LOM 6 KM 0,076576
LOM 5 KM 0,064219
LOM 4 KM 0,049184
LOM 3 KM 0,035035
LOM 2 KM 0,008131
LOM 1 KM 0,001806
ZÚ KM 0,000

PŘEPOJENÍ PŘÍPOJKY PE 25

63 PE

REKO MS

SOUVISEJÍCÍ INVESTICE PLYNOVODU
REKO MS BEROUN - STL 315 PE

k.ú. Zahořany u Berouna
k.ú. Králův Dvůr