

č.p.50

stávající
CYKY-J 4x10mm²
směr stožár VO č.1

spojka NN na kabelu VO

CYKY-J 4x10mm²

kabel uložen
v chráničke Ø90mm

pod komunikací
kabel uložen
v chráničce Ø90mm

kabel napojen
ve stožaru č.2

POZNÁMKA:
Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny pouze orientačně,
před započatím zemních prací nutno nechat vytyčit!

Legenda VO

- stávající sloup veřejného osvětlení
- projektovaný kabel
- rušený kabel

napájecí soustava: 3+PEN střídavého 50 Hz 400 V / TN-C

II/105 Kamenný Přívoz, Rekonstrukce mostu ev.č. 105 – 011 přes suchou strouhu v Kamenném Přívoze

NÁZEV PŘÍLOHY:

SITUACE 1:100

SO 421 Přeložka veřejného osvětlení

PŘÍLOHA č.

3