

profil zadavatele

V Říčanech dne 20.05.2020
Reg. č.: VZ-231/20
Č. j.: 1183/20/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 - 6 k veřejné zakázce „III/00312 – Čestlice – okr. kř. II/101 Říčany, I. etapa (km 0,690-3,290)“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Může zadavatel poskytnout na základě dodatku č.4, Upravenou technickou zprávu, která reflektuje předchozí změny?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel tak učinil jako samostatnou přílohu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 dne 14.05.2020.

[illegible]

	rozptýlenými vlákny,...“ V technické zprávě, která byla součástí dodatečných informací č.4 a současně ani v předchozí jsme tuto informaci o vyztužení nenalezli.
	<u>Dotaz zní:</u> Má být podkladní vrstva ACP 16 + vyztužena pomocí přidaných vláken?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Vrstva ACP 16 + bude vyztužena rozptýlenými vlákny v množství 0,5 kg/t asfalt. směsi – v souladu s se soupisem prací a vzorovými příčnými řezy.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 27.05.2020 do 10:00 hodin.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel