

Vážený pan
Tomáš Lojda
Blažíčkova 4
140 00 - Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/ 27.11.2016

NAŠE ZNAČKA
1090391504

VYŘIZUJE / LINKA
Kudláček / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Benešov / 12.12.2016

VĚC: **Vyjádření ČEZ Distribuce a. s. k ohlášení a stavebnímu povolení
projektové dokumentaci pro stavbu:**

III/1042 Zahořany, bezpečnostní opatření na silnici

K realizaci výše uvedené akce nemáme námítky za předpokladu, že bude respektováno naše stávající energetické zařízení, včetně ochranných pásem dle zákona č. 458/2000 Sb.

V zájmovém území nebo v jeho blízkosti se nachází:

Druh zařízení		ochranné pásmo
☐	nadzemní vedení velmi vysokého napětí 110kV (VVN)	12m
☒	nadzemní vedení vysokého napětí 22kV (VN)	7m

Zakreslené polohy zařízení na přílohách tohoto vyjádření jsou pouze s informativní přesností a je nutné požádat o jejich vytyčení. První vytyčení bude provedeno bezplatně.

Dále se v zájmovém území, nebo v jeho blízkosti, může nacházet energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce, a.s. (např. přípojky a přívody v majetku odběratelů, veřejné osvětlení a pod).

Všechna zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být respektována, včetně dodržení předepsaných vzdáleností uvedených v technických normách. U všech druhů energetického zařízení, kromě nadzemního vedení NN (nemá ochranné pásmo), je nutné respektovat i ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000 Sb.

Před započítáním zemních prací musí být trasy veškerých podzemních vedení v našem majetku vytyčeny. Vytyčení provede na objednávku ČEZ Distribuční služby s r.o. prostřednictvím kontaktních míst ČEZ Zákaznické služby s r. o., tel. 800 850 860. V případě požadavku na přesné určení polohy podzemních vedení je nezbytné též provést jejich vytyčení.

Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 ☐ IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 tel. zákaznické služby: 800 850 860, tel. Poruchové služby: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz ☐ bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 Zásilací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, Plzeň

U nadzemních vedení nízkého napětí (nemá ochranné pásmo) nesmí být snížena stabilita podpěrných bodů a poškozeno uzemnění.

Při pracích pod nadzemním vedením nesmí být použity mechanismy vyšší než 3m (včetně výsuvných částí). Pod vedením nesmí být prováděna skládka materiálu či zeminy.

V případě poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte poruchovou službu na tel. 840850860.

U staveb, při kterých dojde ke styku s ochranným pásmem některého z výše uvedených energetických zařízení, **je nutné požádat o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu** a současně předložit projektovou dokumentaci. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými Českými technickými normami a předpisy. Při souběhu a křížování s elektrickými vedeními musí dokumentace obsahovat vzorové řezy.

K žádosti o souhlas s prováděním činnosti a s umístěním stavby v ochranném pásmu energetického zařízení v souladu s ustanovením § 46 odst. 8 a odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. je nutné současně předložit výpis parcelních čísel pozemků, na kterých dojde k činnosti nebo umístění stavby v ochranném pásmu energetického zařízení.

Výpis je nutné seřadit podle katastrálních území a u čísel pozemků uvést, o jaký druh energetického zařízení se jedná.

Žádost o udělení souhlasu musí být zaslána na adresu: ČEZ Zákaznické služby s r. o., tel. 800 850 860 a doložena kopií tohoto vyjádření, včetně přílohy a situace přesného umístění stavby.

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu el. energie a k činnostem v ochranném pásmu.


Případné stanovení připojovacích podmínek k distribuční el. soustavě bude upřesněno po podání žádosti o připojení odběratele k distribuční soustavě, jejíž formulář lze získat na kontaktních místech, nebo stažením z internetových stránek společnosti.

Platnost vyjádření je šest měsíců ode dne uvedeného v záhlaví.

Nedílnou součástí tohoto vyjádření jsou níže uvedené přílohy s uvedenou značkou tohoto vyjádření.

Příloha : 1x situace s přibližným zákresem energetických zařízení

S pozdravem


Zbyněk Kudláček
Technik správy energetického majetku vn,nn
ČEZ Distribuce, a. s.



Silnice III/1042 Zahořany

