

Profil zadavatele

V Říčanech dne 25.5.2020  
Reg. č.: vz-288/20  
Vyřizuje: Mgr. Kolocová  
telefon: +420 773 785 922

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-3 k veřejné zakázce „II/610 Brodce průtah“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:</b>
	1 - V dokumentaci chybí popis plánované etapizace stavby, který je ale pro správné ocenění stavby zásadní. Předpokládá investor provádění opravy komunikace etapovitě po polovinách či jsou přípustné dílčí úplné uzávěry?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:</b>
	<a href="#">DIO je plně v kompetenci uchazeče a bude se odvíjet od vydání DIR.</a>
2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:</b>
	2 - Soupis prací předpokládá skládkování 1080t nebezpečného odpadu, ale v dokumentaci chybí laboratorní výsledky, které by upřesňovaly obsah nebezpečných látek v materiálu. Bohužel bez těchto laboratorních výsledků nelze správně určit náklady na skládkování. Vzhledem k velmi rozdílným cenám skládkování jednotlivých druhů nebezpečného odpadu se můžou nabídky uchazečů značně lišit podle toho, jaký nebezpečný odpad jednotlivý uchazeč uvažoval a jednotlivé nabídky by nebyly porovnatelné. Prosíme proto o provedení odběrů vzorků a zveřejnění laboratorních výsledků. Případně prosíme o stanovení ceny skládkování NO jako prelimitář.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:</b>
	<a href="#">Zadavatel odkazuje na laboratorní výsledky viz. příloha zadávací dokumentace.</a>
3.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:</b>
	3 - Prosíme o rozdělení položky frézování živičných vrstev na dvě dílčí položky, přičemž jedna položka by zahrnovala frézování živice bez příměsí nebezpečných látek a druhá položka by sloužila k ocenění frézování živice kontaminované nebezpečnými látkami. Usnadní to výpočet případných víceprací a méněprací při realizaci. Frézování bude v případě výskytu nebezpečných látek provést nejméně po dvou vrstvách, aby nedošlo ke smíchání materiálu kontaminovaného a nezávadného.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:</b>
	<a href="#">Zadavatel rozdělil položku poplatky za likvidaci odpadů na odpady kontaminované a nekontaminované. Jednotlivé vrstvy jsou znázorněny viz. laboratorní výsledky.</a>

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel