

# ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy, místní označení		Dětské centrum		Hodnocení obálky budovy	
Adresa budovy		Brjanská 3079, 27204 Kladno			
Celková podlahová plocha $A_c =$		1 004,2 m <sup>2</sup>		stávající	doporučení
<p><b>CI</b> Velmi úsporná</p> <p>0,50 A</p> <p>0,75 B</p> <p>1,00 C</p> <p>1,50 D</p> <p>2,00 E</p> <p>2,50 F</p> <p>G</p> <p>Mimořádně ne hospodárná</p>				1,00	1,85
<b>KLASIFIKACE</b>				1,85	1
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy $U_{em}$ ve W/(m <sup>2</sup> ·K) $U_{em} = H_T / A$				0,87	0,47
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy $U_{em,h}$ ve W/(m <sup>2</sup> ·K) podle ČSN 73 0540-2:2011				0,47	0,47
Klasifikační ukazatele $CI$ a jim odpovídající hodnoty $U_{em}$ pro $A/V =$				0,47	m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup>
$CI$	0,5	0,75	1	1,5	2,5
$U_{em}$	0,24	0,35	0,47	0,71	1,18
Platnost štítku do		19. 8. 2029			
Štítek vypracoval		Ing. Roman Šubrt			
		Energetický specialista			

zpracováno dle ČSN 73 0540-2:2011