



LEGENDA VODIČŮ

— JÍMACÍ VEDENÍ AlMgSi 8mm

POZNÁMKY:

- OPRAVA HROMOSVODU BUDE PROVEDENA DLE ČSN 341390
- ZKUŠEBNÍ SVORKA BUDE OSAZENA 1,8m NAD TERÉNEM
- KABELY VEDENÉ NA STŘEŠE BUDOU ULOŽENY V TRUBKÁCH POD ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM
- TRUBKY BUDOU KE STĚNĚ PŘÍPEVNĚNY POMOCÍ ORIGINÁLNÍCH PŘÍCHYTEK

JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY A VÝROBKY NAVRŽENÉ V TĚTO PD LZE ZAMĚNIT PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM A A PROJEKTANTEM ZA OBDOBĚ JINÉHO VÝROBCE PŘI DODRŽENÍ DANÝCH VLASTNOSTÍ A CENOVÝCH RELACÍ !			
ZODP. PROJEKTANT	VÝPRACOVAL	VÁCLAV PÁRTL	
V. PÁRTL	V. PÁRTL	PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ POD SKALKOU 543, ČESKÝ KRUMLOV	
INVESTOR	DĚTSKÉ CENTRUM KLAJNO, příspěvková organizace	ZAK. ČÍSLO	53 – 18
	BRUNSKÁ 3079, 272 04 KLAJNO	DATUM	12/2018
AKCE	MODERNIZACE OBVODOVÉHO PLOŠTĚ	MĚŘÍTKO	1:100
	HLAVNÍ BUDOVY	FORMÁT	2 A4
DRUH PŘÍLOHY	HROMOSVOD	Č. PARÉ	Č. VÝKRESU
			E 5