

profil zadavatele

V Říčanech dne 08.06.2020  
Reg. č.: VZ-292/20  
Č. j.: 1358/20/KSUS/R/MAT  
Vyřizuje:  
Mgr. Linda Matějčková

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce „II/331 Tišice - Chrást“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	- Výkaz výměr obsahuje položky: o 113728 frézování asfaltových ploch, odvoz do 20 km (80 mm) výpočet: 8864 m <sup>2</sup> x 0,08 m tj. 710 m <sup>3</sup> o 131738 hloubení jam zapaž. i nepaž. tř.I, odvoz do 20 km (500 mm) výpočet: 5318,4 m <sup>2</sup> x 0,5 m tj. 2 659,20 m <sup>3</sup> o 17481 zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů V technické zprávě je uvedeno, že bude provedena lokální sanace (60% plochy) do hloubky 500 mm, v místech sanací s podkladní asfaltovou vrstvou tl.50 mm Z uvedeného není patrné zdali stávající asfaltová vrstva je pouze 8 cm, a tudíž není uvažováno další frézování. Resp.platí, že položka 131738 zahrnuje odfrézování podkladní asfaltové vrstvy tl.5 cm a následně odtěžení 45 cm stávajícího podkladu (šterk, zemina). Žádáme o doplnění informací resp.úpravu výkazu výměr.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>

V celém úseku zadavatel požaduje odfrézování v tl 8cm. V místě sanací bude zaříznuto (položka 919111) a odtěženo do hl.50cm včetně podkladních asf.vrstev.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 22.06.2020 do 10:00 hodin.

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel