

dle rozdělovníku

V Říčanech dne
Reg. č.: VZ-116/17 **21. 07. 2017**
Č. j.: **1493**.../17/KSUS/R/Kol
Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina
Telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 - 9 k veřejné zakázce „II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č. 101-074b“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	V projektu jsou navrženy mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry pro pohyb do 110 mm. Tento pohyb není podle platných předpisů (TP86) možné přenést tímto druhem závěru (konkrétně druh 4 uvedený v TZ). Závěr s jednoduchým těsněním spáry má dovolenou kapacitu pohybu 65 mm, viz kap. 4.2.3. TP86. Nevyhoví ani závěry se speciální tvarovou úpravou pro snížení hlučnosti. Žádáme o úpravu projektu v souladu s platnými předpisy.
4.	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	Technická specifikace mostních závěrů se tímto upřesňuje takto: "Budou použity mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry (druh 4 dle TP 86), umožňující celkové délkové změny do 80mm. Návrhový rozsah posunů obou závěrů je 55mm ve směru podélné osy mostu, ovšem příčná složka pohybu (rovnoběžně s osou závěru) činí 34mm." Položka s poř. č. 58 v SO 240 se tak nově mění na pol. č. 93152 "Mostní závěry povrchové posun do 100mm". Upravený soupis prací je přiložen.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
	Dotaz 1: V objektu SO 001 chybí podpěrná konstrukce pro demontáž stávající konstrukce s rozřezáním. Bude doplněna tato konstrukce do položek? Popřípadě, v které položce je součástí?
5.	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
	Navržený postup demolice stávající nosné konstrukce (viz Technická zpráva SO 001) předpokládá oddělení jednotlivých nosníků (řezáním) a pak postupné snášení jednotlivých nosníků vcelku za pomoci jeřábů. Tento postup nevyžaduje použití podpůrných konstrukcí (skruží). Soupis prací tak nebude v této věci doplňován. Pokud soutěžitel použije takovou technologii (techniku) pro snášení nosníků, která využití podpůrných konstrukcí vyžaduje, zahrne soutěžitel tyto náklady na podpůrné konstrukce do pol. poř. č. 16 (pol. č. 966168) "Bourání konstrukcí ze železobetonu s odvozem do 20km" v SO 001.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:
	Dotaz 2: Dle prověření dokumentace bylo zjištěno, že nové prefa nosníky jsou uloženy nepřímou a proto bude nutné konstrukci montážně uložit na podpěrnou konstrukci, která v položkách chybí. Bude doplněna tato konstrukce do položek, nebo je součástí položky nosníků?
6.	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: Podélné prefabrikáty nové nosné konstrukce jsou skutečně na nových podpěrách uloženy nepřímou a tedy pro jejich montáž bude třeba použít dočasných podpěrných konstrukcí. Konkrétní typ podélných prefabrikátů není předepsán, není tedy ani možné definovat způsob a rozsah potřebných dočasných podpěrných konstrukcí pro jejich montáž. Soutěžitel upřesní technické řešení nosné konstrukce (např. příčniců, spřažené desky, předpínacích kabelů pro zajištění spojitosti, atd., tedy i vč. potřebných podpěrných konstrukcí) dle jím použitého schváleného typu podélných prefabrikátů. Soutěžitel proto zahrne veškeré náklady na zhotovení celé nosné konstrukce, a tedy i náklady na podpěrné konstrukce, do pol. poř. č. 30 (pol. č. 422336R) "Nosná konstrukce z trémových prefabrikátů z předpjatého betonu" v SO 240. Soupis prací tak v této věci nebude doplňován.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:
7.	Dotaz 3: Položka 4 (11353) ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ v objektu SO 001 má výměru 0. Bude položka upravena nebo objasněna?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7: Výměra položky poř. č. 4 (pol. č. 11353) "Odstranění chodníkových kamenných obrubníků" v SO 001 se tímto opravuje na 165 m. Upravený soupis prací je přiložen.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:
8.	Dotaz 4: V projektu jsou navrženy mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry pro pohyb do 110 mm. Tento pohyb není podle platných předpisů (TP86) možné přenést tímto druhem závěru (konkrétně druh 4 uvedený v TZ). Závěr s jednoduchým těsněním spáry má dovolenou kapacitu pohybu 65 mm, viz kap. 4.2.3. TP86. Nevyhoví ani závěry se speciální tvarovou úpravou pro snížení hlučnosti. Pro pohyb 110 mm lze navrhnout tyto závěry: <ul style="list-style-type: none"> • Lamelový mostní závěr pro pohyb do 160 mm (využitelný pohyb 130 mm, 2 těsnící pásy) • Hřebenový závěr pro pohyb do 160 mm Žádáme zadavatele o upřesnění použitého dilatyčního závěru a příp. žádáme o změnu výkazu výměr.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8: Viz odpověď na dotaz č. 4.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:
9.	Při kontrole zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem vznikl dotaz: V projektu jsou navrženy mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry pro pohyb

	do 110 mm. Tento pohyb není podle platných předpisů (TP86) možné přenést tímto druhem závěru (konkrétně druh 4 uvedený v TZ). Závěr s jednoduchým těsněním spáry má dovolenou kapacitu pohybu 65 mm, viz. kap. 4.2.3. TP86.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:
	Viz odpověď na dotaz č. 4.

V souvislosti s výše uvedeným mění Zadavatel termín pro podání nabídek na 14.8.2017 do 10:00 hodin.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel**

