ZEMNÍ PLYN - PŮDORYS KOTELNY

LEGENDA:

plyn stávající

plyn upravovaný

plyn odvětrání



POTRUBÍ PLYN
- _12m potrubí z ocelových trubek bezešvých DN65, materiál 11353 spojovaných svařováním
- _2 x koleno varné 90°_DN65'
- _1 x varná redukce DN125 x 80
- _1 x varná redukce DN80 x 65
- _3m_potrubí z ocelových trubek bezešvých DN125, materiál 11353 spojovaných svařováním
- _1 x varné dno klenuté_DN125
- _12m_potrubí z ocelových trubek bezešvých DN40, materiál 11353 spojovaných svařováním
- _4 x plynový filtr_DN40
- _20 x varný závit_DN40
- _4 x koleno varné 90°_DN40
- _4 x RK_DN40
- _4 x tlaková smyčka U
- _4 x tříčestný ventil k manometru_zkušební
- _4 x manometr

POTRUBÍ ODFUK PLYN
- _18m potrubí z ocelových trubek bezešvých DN15, materiál 11353 spojovaných svařováním
- _12 x varný závit_DN15
- _4 x KK_DN15
- _4 x VKK_DN15
- _8 x koleno varné 90°_DN15



Pozn.:
havarijní uzáver plynu DN65_vyměnit za nový
potrubní rozvody_upravit v kotelně pro napojení nového zdroje
armatury plynové stávající_demontovat
HUK DN125_vyměnit za nový přírubový KK DN125

Pozn.:
Stavební dispozice jsou zakresleny orientačně, skutečné rozměry odměřovat na stavbě.

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Mendelova 131, 256 01 Benešov		TO SYSTEM moderní topné systémy	
Stupeň	Dokumentace pro provedení stavby	Formát	A2
Investor	VOŠ a Střední zemědělská škola, Mendelova 131, 256 01 Benešov	Měřítko	1:50
Projektant	Mgr. Michal Smejkal - ČKAIT 0013645	Datum	11/2019
Vypracoval	Martin Suchý	Číslo zakázky	PK 17-19
Akce	Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE	Číslo výkresu	Č. paré
Výkres	PŮDORYS KOTELNY ZEMNÍ PLYN	ZP02	