

**INGUTIS, spol. s r.o.**

Thákurova 2077/7

166 29 Praha 6

VAŠE ZNAČKA

NAŠE ZNAČKA  
13/P18670001831/18

VYŘIZUJE  
Ing. Markéta Kejhová  
marketa.kejhova@ravos-sro.cz  
313 521 024

V RAKOVNÍKU DNE  
31.10.2018

**III/22920 Kounov, most ev.č. 22920 – 2, inv. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje – vyjádření k DSP**

S výstavbou souhlasíme za předpokladu respektování níže uvedených podmínek:

- V zájmovém území stavby se nachází vodovod v naší správě. Ochranné pásmo vodovodu 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany.
- Podzemní vedení musí být při stavbě respektováno a **před zahájením stavebních prací vytýčeno** na místě samém, investor poté obdrží *Zápis o vytýčení podzemního zařízení RAVOS, s.r.o.* Bližší informace: pracovníci provozu vodovodu (**p. Bréda – 725 748 154 nebo p. Trčka tel. 725 748 138**).
- Stavba musí být realizována v souladu s podmínkami ČSN 73 6005.
- Stávající nadzemní prvky vodovodu (poklapy uzávěrů, hydrantů atd.) musí být respektovány.
- Veškeré změny a odchylky od schváleného projektu musí být předem projednány a odsouhlaseny s provozovatelem.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.



**RAVOS, s.r.o.**  
Rakovnická vodárenská společnost  
Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník  
IČ: 47546662, DIČ: CZ47546662

Ing. Veronika Marešová  
manažerka technického útvaru