



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

ZADAVATEL: Střední odborné učiliště, Hubálov 17
Sídlem: Loukovec, Hubálov 17, 294 11 Loukov
Zastoupené: Ing. Miroslavem Kolomazníkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČO: 000 69 566

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Realizace stavebních prací „Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov (opakování II)“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), vysvětluje zadávací dokumentaci, kterou upřesňuje informace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle Zákona.

Dotaz č. 1:

Nerozumíme položce v objektu SO 01.VRTY č. 50.

Obě hodnoty jsou volitelné a nevíme z čeho se má vytvořit procentuální základ a jestli procento je opravdu 20% a proč tedy není vyplněné. Žádáme o vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 1:

Jedná se o překlep v měrné jednotce, místo hodnoty % bude hodnota m³, množství 6 m³ zůstává (20% je množství pro odvoz cca 33 m³*20/100).

Dotaz č. 2:

Ve VV je uvedeno, že vnitřní parapety budou dřevotřískové. Je toto opravdu požadováno. Není tím myšlen parapet plastový komůrkový?

Odpověď na dotaz č. 2:

Dle sdělení projektanta je možné použít parapet komůrkový plastový.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel **neproduhuje lhůtu** pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce končí dne **22. 6. 2020 v 10:00 hodin.**

V Hubálově

Ing. Miroslav Kolomazník
ředitel