

Váš dopis zn. 2016-082  
ze dne 17. 10. 2016  
Naše značka TÚŘ/O16800032861/16  
Vyřizuje Ing. Barbora Rygerová  
referent technické dokumentace  
Tel. / fax 323 603 731-3 / 323 603 736  
Mobil 606 769 032  
Email brygerova@1scv.cz  
Datum 31. 10. 2016

**CR Project, s.r.o.**  
**Pod Borkem 319**  
**293 01 Mladá Boleslav**

**Název stavby:** II/611 Mochov, od kř. s II/245 do kř. s III/2724 - PD, ověření nové technologie

**Věc:** Vyjádření k existenci sítí pro stavební povolení

**Platnost vyjádření:** 1 rok

Ve Vašem zájmovém území je uložen kanalizační řad (železobeton DN 1000), který je ve správě 1. SČV, a.s. Upozorňujeme, že tento řad má neověřený průběh trasy a jeho stav nám není znám.

Stávající dokumentace orientačního zákresu kanalizace v naší správě ve Vašem zájmovém území Vám byla již zaslána ve vyjádření pod č. j. TÚŘ/O16800026382/16 dne 12. 9. 2016.

**Podmínky, které požadujeme uvést v povolení:**

1. V místě stavby jsou uloženy podzemní sítě ve správě 1. SČV, a.s., které je nutné před zahájením stavby vytyčit provozovatelem.
2. Požadujeme dodržet ochranné pásmo kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. a dodržet minimální hloubky krytí dle ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Nad kanalizačním řadem a v jeho ochranném pásmu nesmí být postavena žádná trvalá stavba s výše uvedenou stavbou související či osazen trvalý porost.
3. Budou splněny podmínky k provádění stavby vydané 1. SČV, a.s.

**Podmínky k provádění stavby:**

1. V místech provádění zemních prací si před zahájením stavby objednejte vytrasování stávajících podzemních sítí na provozním středisku vodovodů a kanalizací 1. SČV, a.s. provoz Čelákovice: Ing. Janík (tel. 326 996 804). **Povinností investora je předložit k trasování situaci se zákresem ostatních sítí v místě požadovaného vytyčení a toto vyjádření se situací.** Vytrasování je možné provést pouze na vodivých materiálech, na ostatních je potřeba k určení přesné trasy provést průzkumné sondy.
2. Dodržte podmínky ochranného pásma, které je dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok: a) do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany. Dle ČSN 75 5411 je ochranné pásmo vodovodní přípojky 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany a dle ČSN 75 6101 je ochranné pásmo kanalizační přípojky 0,75 m od osy potrubí na obě strany. V ochranném pásmu budou zemní práce prováděny ručně za zvýšené


- opatrnosti. Doporučujeme dodržet i požadovaný manipulační prostor, který činí 1 m od ochranného pásma vodovodu či kanalizace.
3. Ochranná pásma nesmí být zastavěná, osázená trvalými porosty a nesmí se v nich zřizovat skládky a provádět terénní úpravy a musí být přístupná pro případné opravy. Dále požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.
  4. V okruhu 1 m od povrchových znaků je nezbytné provádět veškeré zemní práce ručně. Po skončení prací bude proveden zápis o předání povrchových znaků ve stavebním deníku. Případné nalezení dalšího neoznačeného povrchového znaku je nutné oznámit příslušnému provozu provozovatele 1. SČV, a.s.
  5. Požadujeme, aby zástupce provozovatele byl přizván k prověření funkčnosti všech dotčených povrchových znaků a armatur po ukončení stavby.
  6. Požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.
  7. Dojde-li při stavbě k odkrytí vodovodního či kanalizačního potrubí, musí být vždy přizván zástupce provozovatele 1. SČV, a.s. ke kontrole potrubí před provedením záhozu. Vyjádření provozovatele bude provedeno zápisem do stavebního deníku.
  8. Zachovejte veškeré nadzemní zařízení stávajících sítí na povrchu terénu a s tím spojené jejich výškové uložení.
  9. Dešťové vody nesmí být svedeny do splaškové kanalizace.
  10. Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pokud při provádění výše uvedené stavby, či jiné stavbě s touto související, dojde k poruše sítí ve správě 1. SČV, a.s., náklady spojené s jejich opravou hradí investor stavby.

**Toto vyjádření je vázáno na splnění výše uvedených podmínek. Každá změna v projektu oproti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána s provozovatelem. Ke změně je nutné vydat nové písemné vyjádření.**

S pozdravem

**1. SČV, a.s.** -25-

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10  
IČ: 47549793, DIČ: CZ47549793  
provoz: Kolovratská 1476, 251 01 Říčany



Ing. Barbora Rygerová  
referent technické dokumentace