

profil zadavatele

V Říčanech dne 02.07.2020
Reg. č.: VZ-373/20
Č. j.: 1643/20/KSUS/R/MAT
Vyřizuje: Mgr. Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - 6 k veřejné zakázce „III/24019 - od křižovatky III/24022 směr Neuměřice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V Technické specifikaci se uvádí frézování živičných vrstev tl. 50 mm, v Soupisu prací je položka frézování v množství 70 m ³ , což odpovídá 332 m ² . Přičemž se pokládá 6636 m ² * 0,05 m = 332 m ³ ACO 11+.
	Dle našeho názoru by se mělo vyfrézovat 332 m ³ .
	Upraví Zadavatel výměru u frézování živičných vrstev?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka frézování v množství 70 m ³ řeší pouze část opravovaného úseku a to v intravilánu obce Olovnice. Z toho 0,24 m ³ je provedení zápichu na konci daného úseku tj. v obci Neuměřice.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V zadávací dokumentaci v soupisu prací k ocenění - III/24019 - od křižovatky III/24022 směr Neuměřice je obsažena položka č. 113728 frézování asfalt, ploch, odvoz do 20km. Jelikož má účastník výběrového řízení povinnost tento vyfrézovaný materiál odkoupit, potřebuje vědět třídu zatřídění vyfrézované asfaltové směsi. Dne 1.6.2019 vstoupila v účinnost vyhláška č. 130/2019Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Tato vyhláška ukládá povinnost před zahájením frézování popř. bouráním asfaltovou směs zatřídit do jedné z kvalitativních tříd ZÁS - T1 až ZAS - T4. Pokud toto zatřídění neproběhne, bude asfaltová směs považována za odpad popř. za nebezpečný odpad. Vzhledem k těmto skutečnostem žádáme zadavatele o stanovení kvalitativní třídy asfaltové směsi určené k frézování popř. bourání na této stavbě tak, aby účastníci mohli reálně ocenit další využití vyfrézovaného materiálu popřípadě jeho uložení na skládku. Nejasnost ohledně kvalitativní třídy brání účastníkům v úvaze ohledně dalšího využití popřípadě ukládky materiálu. Zatřídění má proto vliv na způsob využití asfaltové směsi např. recyklaci, případně na výši poplatku skládkovného za

	asfaltovou směs. V případě zatřídění asfaltové směsi do kvalitativní třídy ZAS - T4 je poplatek za uložení asfaltové směsi ve výši 8.100,-Kč za tunu, což by v součtu významně ovlivnilo celkovou cenu za uložení asfaltové směsi a bylo by to finančně velmi nákladné. Otázka: Má zadavatel k dispozici protokol ze zkoušky na zatřídění asfaltové směsi? V případě, že zadavatel nemá k dispozici protokol ze zkoušky na zatřídění stávající asfaltové směsi bude zadavatel před odevzdáním cenových nabídek tyto zkoušky provádět a poskytne protokol dodatečně? Pokud zadavatel neposkytne protokol o zatřídění asfaltové směsi, zaplatí v tomto případě zadavatel zhotoviteli vícepráce spojené s uložení nebezpečného odpadu, když se dodatečně prokáže zatřídění asfaltové směsi v kategorii ZAS-T3 nebo ZAS-T4?
	Vysvětlení zadávací dokumentace V případě úseku dotčeného frézováním bylo zatřídění asfaltových směsí provedeno a vyhodnoceno. V rámci intravilánu, kde je počítáno s odfrézováním celkem 69,8 m³ stávajících asfaltových vrstev se ZAS pohybuje v rozmezí T-1. V místě provedení zápisu je vyhodnoceno ZAS T-3. Zde se jedná o 0,2m³ , což nebude předmětem ani skládkování, ani následného odkupu jako nepotřebného materiálu. Tento materiál zůstane v majetku KSÚS.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V Technické specifikaci ani v soupisu prací není specifikováno, zda se budou pokládat asfaltové směsi modifikované nebo nemodifikované. Požaduje Zadavatel pokládku modifikovaných nebo nemodifikovaných asfaltových směsí?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Požadavek je na modifikovanou asfaltovou směs.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Prováděl Zadavatel vzorkování asfaltových vrstev určených k frézování na přítomnost PAU? Pokud ano, žádáme o zveřejnění laboratorních rozborů.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Výsledky laboratorních zkoušek předkládá zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel