

profil zadavatele

V Říčanech dne 02.07.2020
Reg. č.: VZ-283/20
Č. j.: 1644/20/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/11129 křiž. II/335-Smilovice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel požaduje, aby Účastníci ocenili položku recyklace za studena s přidáním cementu a asfaltového pojiva. Nikde ale neuvádí předpoklad množství tohoto pojiva. Pokud Zadavatel neuvede předpoklad množství pojiva, je jisté, že jednotliví Účastníci odevzdají cenové nabídky, které nebudou vzájemně porovnatelné, protože právě množství pojiva, které je při recyklaci za stude použito, výrazně mění jednotkovou cenu této položky.
	Žádáme Zadavatele, aby doplnil soupis prací o položky: cement (s uvedením požadovaného procentuálního podílu), asfaltové pojivo/asfaltová emulze (opět s uvedením procentuálního podílu), doplňkové kamenivo. Jen tak bude možné tuto položku porovnatelně ocenit a zároveň v realizaci, pokud bude použito jiné množství jednotlivých složek, měřit provedené práce spravedlivě pro obě strany.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel doplňuje soupis prací o popis položky číslo 567544 textem „(doplnění materiálu - 10% kamenivo, zřízení podkladu stabilizovaného pojivem – 4% cement 1% emulze“ a jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace přikládá upravený soupis prací k ocenění.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel