

Doplňující dotazy k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:

Zhotovení altánů a oplocení v areálu Domova seniorů Uhlířské Janovice

Níže uvádíme odpovědi na dotazy k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Zhotovení altánů a oplocení v areálu Domova seniorů Uhlířské Janovice vznesené dne 07.07. 2020:

Lhůta pro podání nabídek se nemění:

1) Pergoly: jak bude řešena střecha – jaké provedení; tato položka není ve výkazu výměr specifikována

Odpověď: Pergola je definována jako komunikační (průchozí s lavičkami) s vodorovnými dřevěnými prvky z fošen na sloupcích.

Tato lehká dřevěná konstrukce tvoří perforované zastropení sloužící jako prostorový nosič popínavých rostlin - tedy bez střešního pláště a bez krytiny.

2) Pletivo: u položky pletiva na plot není uvedena délka role – existují 15 m a nebo 25 m role

Odpověď: Pletivo v roli 25m.

3) Ukotvení pergol: jsou plánovány patky do zámkové dlažby (bude rozebírána a znovu skládána) nebo budou patky mimo zámkovou dlažbu?

Odpověď: Kotvení pergoly do betonových patek pomocí ocelových stavěcích trnů mimo zámkovou dlažbu.

V Uhlířských Janovicích dne 07.07.2020