

ODPOVĚDI ZADAVATELE NA DODATEČNÉ DOTAZY

„III/25919 Skalsko, rekonstrukce“

Úplné znění dotazu č. 1:

Ve výkazu výměr v objektu SO 101 - Komunikace je uvedena následující položka:

PČ	Typ	Kód	Popis
41	K	911331165	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H4 typ JSMNH4 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m
	PP		Silniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zabíraním úroveň zádržnosti H4 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m JSMNH4 jednostranné

V české republice se však standardně používají svodidla se zádržnostmi H1 (sloupky po 2 metrech) nebo N2 (sloupky po 4 metrech) nikoli H4. Dále bychom upozornili zadavatele, že typ svodidla JSMNH4 je mostní svodidlo kotvené do římsy nikoli svodidlo které se používá ke komunikacím. **Prosíme investora o opravu specifikace požadovaného jednostranného svodidla především o specifikaci požadované zádržnosti.**

Odpověď:

Správné označení svodidla v objektu SO 101 Komunikace u položky 41 je JSNH4/N2 - zádržnost N2, vzdálenost sloupků 4m.

Úplné znění dotazu č. 2:

V ZD v oddíle 8.4. Technické kvalifikační předpoklady je v bodě a) uvedeno následující: Technický kvalifikační předpoklad dle ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) Zákona splní Uchazeč, který v posledních 5 letech realizoval nejméně 3 významné zakázky spočívající v provedení stavebních prací:

1) v oblasti novostaveb, rekonstrukcí nebo oprav pozemních komunikací se stavebními náklady minimálně ve výši 12 000 000,- Kč bez DPH pro každou Uchazečem předloženou významnou zakázku, přičemž alespoň 2 významné zakázky spočívaly ve strojní pokládce asfaltových vrstev.


2) v oblasti novostaveb, rekonstrukcí nebo oprav mostů se stavebními náklady minimálně 2 000 000,- Kč bez DPH pro každou Uchazečem předloženou významnou zakázku.

Výše uvedený požadavek zadavatele nám není jednoznačně jasný. Má uchazeč předložit 3 referenční zakázky v rámci každého bodu (tj. 3 referenční zakázky v rámci bodu 1) a 3 referenční zakázky v rámci bodu 2) nebo stačí předložit celkově 3 referenční zakázky, které budou splňovat kumulativně požadavky bodu 1) a 2)?

Odpověď:

Předložte celkově 3 referenční zakázky, které budou splňovat kumulativně požadavky bodu 1) a 2)

Odpovědi na dodatečné dotazy jsou zveřejněny na profilu zadavatele.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Tiborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00060501 DIČ: CZ00060501

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel