

Profil zadavatele

V Říčanech dne 8.7.2020
Reg. č.: vz-125/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce „III/00719 a III/10145 Bouchalka, úprava křižovatky“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	Konstrukce vozovky podle technické zprávy a vzorového řezu: ACO 11+50/70 40 mm PS-E 0,35 kg/m ² * ACL 16+ 50/70 60 mm PS-E 0,70 kg/m ² * ACP 22+ 50/70 90 mm PI-E 0,70 kg/m ² * ČSN 73 6129 Konstrukce vozovky podle soupisu prací: 37 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 584,200 PI-E 0,7 kg/m ² 38 572214 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 2 472,750 PS-E 0,35 kg/m ² 39 572224 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 574,650 PS-E 0,7 kg/m ² 41 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 1 847,000 konstrukce vozovky s výměnou obrusné vrstvy 42 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 +, 11S TL. 40MM M2 508,000 43 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 533,400 44 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 1 015,850 45 574F88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 558,800 Zadavatel požaduje asfaltové směsi a postřiky z asfaltů modifikovaných nebo nemodifikovaných?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: Asfaltové směsi a spojovací postřiky budou z modifikovaného pojiva, infiltrační postřik ne.

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel