

dle rozdělovníku

V Říčanech dne 10.8.2017
Reg. č.: VZ-287/17
Č. j.: 1609/17/KSUS/R/NOV
Vyřizuje: Ing. Adéla Novotná
Telefon: +420 778 531 990

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-3 k veřejné zakázce „III/33317 Jevany - Vyžlovka“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s Výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	V technické specifikaci je uvedeno, že se provede odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 60 mm. Z toho usuzujeme, že frézování by mělo být provedeno na celé ploše (17 952 m2) opravované komunikace. V soupisu prací je však frézování živice v ploše 9 500 m2 a z toho vyplývá, že na části plochy opravované vozovky (8 452 m2) bude provedeno navýšení konstrukce bez frézování. Je tomu tak, anebo došlo k chybě v soupisu prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	Soupis prací je v pořádku. Před zahájením prací provede provozní cestmistr s vybraným dodavatelem pochůzku po stavbě a upřesní se místa, která budou frézována.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	U vodorovného dopravního značení není uvedeno zda se provede pouze nástřikovou barvou anebo i plastem.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	Vodorovné dopravní značení se provede pouze nástřikovou barvou s balotinou.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel