

Profil zadavatele

V Říčanech 9.7.2020
Reg. č.: vz-417/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - 4 k veřejné zakázce „II/114 Dobříš – Sanatorium a Nový Knín - Sudovice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

| | |
|----|---|
| 3. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: |
| | V Zadávací dokumentaci, příloze č. 2 smlouvy o dílo, ukládá zadavatel Zhotoviteli odkoupit vytěžený asfaltový recyklát. Dne 1.6.2019 vstoupila v účinnost vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Tato vyhláška ukládá povinnost před zahájením frézování asfaltovou směs zařadit do jedné z kvalitativních tříd ZAS - T1 až ZAS - T4. Pokud toto zařazení neproběhne, bude frézovaná asfaltová směs považována za odpad. Vzhledem k požadavku odkoupení vyfrézovaného materiálu žádáme Zadavatele o stanovení kvalitativní třídy asfaltové směsi určené k frézování na této stavbě tak, aby Účastníci mohli reálně ocenit položky s frézováním související. Nejasnost ohledně kvalitativní třídy brání Účastníkům v úvaze ohledně dalšího využití vyfrézovaného materiálu. Pokud Zadavatel nestanoví kvalitativní třídu frézované asfaltové směsi, žádáme o odstranění položky odkupu vytěženého asfaltového recyklátu ze smlouvy o dílo a doplnění položky skládkového frézované do soupisu prací. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: |
| | Zařazení asfaltových směsí bylo již provedeno objednatelem a asfaltové směsi byly zařazené do třídy ZAS-T1. |

| | |
|----|--|
| 4. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: |
| | Dotaz: Dle zadávací dokumentace má zhotovitel povinnost odkoupit vyfrézovanou obalovanou drť. Upozorňujeme na vyhlášku č. 130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Tato vyhláška ukládá povinnost před zahájením frézování popř. bourání asfaltovou směs zařadit do jedné z kvalitativních tříd ZAS - T1 až ZAS - T4. Pokud toto zařazení neproběhne, bude asfaltová směs považována za odpad popř. za nebezpečný odpad! Žádáme zadavatele o stanovení kvalitativní třídy asfaltové směsi určené k frézování, aby mohli účastníci reálně ocenit další využití vyfrézovaného materiálu popřípadě jeho uložení na skládku. |

| | |
|--|--|
| | <p>V případě, že zadavatel neposkytne protokol o zařídění asfaltové směsi, zaplatí v tomto případě zadavatel zhotoviteli vícepráce spojené s uložením případného nebezpečného odpadu, když se dodatečně prokáže zařídění asfaltové směsi v kategorii ZAS-T3 nebo ZAS-T4? Poplatek za uložení nebezpečného odpadu (170301 asfaltové směsi obsahující dehet) je 8.100 Kč/t, což při daném množství výrazně ovlivní výslednou cenu díla.</p> |
| | <p>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:</p> |
| | <p>Zařídění asfaltových směsí bylo již provedeno objednatelem a asfaltové směsi byly zaříděny do třídy ZAS-T1.</p> |

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel