

Profil zadavatele

V Říčanech dne 9.7.2020
Reg. č.: vz-325/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5-7 k veřejné zakázce „III/27229 Vinec, most ev.č. 27229-4“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
	Č. 1 Zhotovitel se domnívá, že Zadávací dokumentace neobsahuje potřebné parametry nezbytné pro ocenění mostních ložisek. Prosíme o doplnění návrhových zatížení, posuny a ostatní nezbytnou specifikaci pro možnost řádného ocenění ložisek.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: Parametry ložisek jsou následující: <i>Elastomerová ložiska:</i> MSÚ - $R_{z,max} = 1400$ kN, $R_{z,min} = 300$ kN MSP - $R_{z,max} = 1100$ kN, $R_{z,min} = 350$ kN Deformace – pole 1 $v_x = \pm 20$ mm, pole 1 $v_x = \pm 40$ mm, natočení 6 mrad <i>Kalotová ložiska:</i> MSÚ - $R_{z,max} = 3200$ kN, $R_{z,min} = 400$ kN, $R_x = 1000$ kN, $R_y = 400$ kN MSP - $R_{z,max} = 2400$ kN, $R_{z,min} = 500$ kN, $R_x = 750$ kN, $R_y = 300$ kN Deformace – $v_x = \pm 40$ mm, natočení 10 mrad (s uložení NK po betonáži desky)

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:
	Č. 2 Zhotovitel po přezkoumání Zadávací dokumentaci nenalezl přílohu výkazu materiálu ocelové konstrukce. Žádáme zadavatele o doplnění výkazu materiálu a o nátěrové plochy ocelové konstrukce.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: Výkaz materiálu není v PDPS dodán, jelikož může být ovlivněn postupem výstavby a to především betonáží spřažené desky. Pro výrobu hlavních nosníků jsou uvažovány plechy: - Pásnice 20 – 60 mm - Stěny 12 – 16 mm

Plocha ocelové konstrukce je přibližně 950 m ² .

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel