

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 13.07.2020

Zadavatel:

Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

IČO: 42727227

U Kulturního domu 746

264 01 Sedlčany

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Zadavatel Vám dle § 98 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel po uplynutím lhůty pro podání dotazů obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Můžete, prosím, upřesnit osazení bytových rozvodnic modulovými přístroji? Viz položka 116 M 35713102 rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 14 modulárních jednotek vč. jističů kus 1,000.

Položka č. 127 K 742350002 Montáž potvrzovacího tlačítka k zařízení pro ZTP kus 4,000 - jde pouze o montáž, nebo i dodávku?

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 1:

Proudový chránič 25A(pro okruhy světla, ventilátor, a zásuvek v koupelně), 3x jistič 10A(světla – pokoj1, pokoj2, koupelna) 3x jistič 16A(zásuvky - pokoj1, pokoj2, koupelna), ostatní pozice v rozvodnici jako rezerva pro potřeby zařízení zdravotnického provozu, zajišťuje externí dodavatel)

Jde pouze o montáž, dodávka v režii DS nebo externího dodavatele.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

U následujících dvou položek jde o nesoulad měrných jednotek a množství. Materiál neodpovídá montážní položce.

159 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 44,500
160 M 283421400 lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 8 kus 51,346

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 1:

Ano, nesoulad MJ má být metr běžný (bm) ne kus.

Ano, upravený materiál.

Zadavatel v příloze uveřejňuje upravené rozpočty s přeepsanou měrnou jednotkou

Vzhledem k tomu, že dotaz byl doručen po uplynutí lhůty pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a že změny soupisu prací jsou s ohledem na celkovou hodnotu zakázky zanedbatelné, zadavatel **neprodluhuje** lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **16.07.2020 10:00**.

Praha

Bc. Jan Chalupný
kontaktní osoba k veřejné zakázce

Přílohy:

Př1 – Opravený soupis prací