

Profil zadavatele

V Říčanech dne 13.7.2020
Reg. č.: vz-325/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce „III/27229 Vinec, most ev.č. 27229-4“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	Zadavatel požaduje v části ZD - Realizace částí veřejné zakázky vlastními kapacitami Dodavatele doložit "Certifikát pro provádění ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-2+A1:2012 zahrnující výrobu a montáž pro třídu provedení EXC4". Dovolujeme si upozornit, že od února 2019 již nelze certifikovat způsobilost k montáži ocelových konstrukcí pro prokázání způsobilosti pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí v třídě EXC4, ale pouze ve třídě EXC3. Upraví zadavatel na základě této skutečnosti požadavky na dodavatele?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	Zadavatel sděluje, že postačí certifikát v třídě EXC3.

V souvislosti s výše uvedeným mění zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 22.7.2020 do 10:00 hodin

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel