



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ZE DNE 13.07.2020

Zadavatel:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1

IČO: 14798425

Zámek 1

258 01 Vlašim

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Zadavatel Vám dle § 98 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel před uplynutím lhůty pro podání dotazů obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

tl. drátkobetonu jsou uváděné rozdílně ve výkresech (240 mm), v TZ (200 mm) a exel tabulce kubatura odpovídá tl. 200 mm

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 1:

Tl. drátkobetonu činí v halách 200 mm. Drátkobeton bude opatřen vsypem v obou halách.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

finální povrch je v řezech uveden vsyp Panbex F2 u obou ploch, v TZ to samé a v exel tabulce u desky není napsáno nic a je uvedena na výměře 535 m2 ... vyrovnání podkladu podlah final. epox. stěrkou tl 5 mm ?????

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 2:

Stěrka v instruktážní hale – 535 m2. Platí uvedená tloušťka. Jde o požadavek ředitele školy pro případ nezdařilého provedení drátkobetonu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

u izolací jsou popisovány podkladní a krycí geotextilie v gramážích 100 g/m2 (exel tabulka) a 300 g/m2 (výkres a TZ)

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 3:

Geotextilie pro ochranu podlahové hydroizolační fólie – 300g /m2. Platí údaj uveřejněný v opraveném soupisu prací uveřejněném s Vysvětlením zadávací dokumentace č.1 ze dne 9.7.2020.

Zadavatel **neprodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **31.07.2020 10:00**.

Ve Vlašimi dne 13. 7. 2020

Ing. Vladislav Novotný,
ředitel školy

Přílohy:

Př1 – Opravený soupis prací