

Profil zadavatele

V Říčanech dne 13.7.2020  
Reg. č.: vz-437/20  
Vyřizuje: Mgr. Kolocová  
telefon: +420 773 785 922

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/12550 a II/335 Červené Pečky - Zbraslavice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:</b> Prosím o poskytnutí následujících doplňujících informací: <ul style="list-style-type: none"><li>• U SO 102, formulář pro ocenění nabídky chybí položka pro provedení spojovacího postřiku v množství dle ČSN 73 61 30 Stavba vozovek-Kalové vrstvy, čl. 7.4.1. (0,2 až 0,3kg/m<sup>2</sup> zbytkového množství pojiva) ve výměře 81 392 m<sup>2</sup>. Požadujeme doplnit formulář pro ocenění nabídky.</li><li>• U SO 102, formulář pro ocenění nabídky chybí položka odvozu vyfrézované suti (při zdrsňování povrchu vozovky) na skládku nebo na určené cestmistrovství, nebo na jiné místo a položka na případné skládečné. Požadujeme doplnit chybějící položku.</li><li>• U SO 102 obsahuje formulář pro ocenění nabídky položku č. 572123 „INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1 KG/M<sup>2</sup> – kalový zákryt“. Požadujeme specifikovat, jaká technologie se má oceňovat. Pro technologii emulzní kalový zákryt obsahuje třídník OTSKP-SPK pol. č. 57311 až 573314.</li><li>• U SO 102 obsahuje formulář pro ocenění nabídky položku č. 12911 „ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU“ ve výměře 81 356 m<sup>2</sup>. Mikrokoberce však mají v součtu plochu 81 392m<sup>2</sup>. Dle našeho názoru by měla být zadavatelem výměra pol. č. 12911 „ČISTĚNÍ.....“ ve formuláři opravena.</li></ul>
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:</b>
	Zadavatel upravil položkový rozpočet na základě dotazu. Byla odstraněna položka u objektu SO 102 č. 11 kalový zákryt u ostatních položek došlo k přepočítání, včetně objektu SO 101 u položky 6. K dotazu odvozu vyfrézované suti-recyklátu, toto je řešeno dle směrnice KSÚS jenž je součástí budoucí SOD, odkupem zhotoviteli, jelikož se dle zařídění jedná v daném úseku plánované opravy o třídy ZAS-T1 a T2.

S ohledem na výše uvedené zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 28.7.2020 do 10:00 hodin

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel