

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle ust. § 98, § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 00066001 zastoupena: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. IČO: 024 76 649 se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293
Veřejná zakázka:	„III/3344 Klášterní Skalice – kři. I/12“ Zjednodušené podlimitní zadávací řízení dle ust. § 53 Zákona na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce.

Vážení účastníci zadávacího řízení,

Zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti o vysvětlení dodavatelů:

Dotaz dodavatele č. 1:

V rámci zadávacího řízení na akci III/3344 Klášterní Skalice – kři. I/12 se na vás obracíme s následujícím dotazem.

Při zpracování cenové nabídky zjištěno, že ve výkazu výměr není uvedena položka pro řádné spojení stávajícího povrchu a vyrovnávky z vrstvy ACL 16. Jak se zadavatel plánuje vypořádat s materiálem vytěženým z krajnic a z příkopů? Ve výkazu výměr chybí položka poplatku za skládku tohoto vytěženého materiálu. Žádáme zadavatel o doplnění výkazu výměr, nebo o vysvětlení výše uvedených nesrovnalostí.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel v této souvislosti předkládá upravený výkaz výměr, ve kterém je zohledněno navýšení o spojovací postřik a poplatky za skládkovné. Co se týká materiálu vytěženého z krajnic, ten bude dopraven na skládku a silniční příkop bude hlouben příkopovou frézou s odhozem na příkop, tudíž není potřeba odvoz na skládku.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že v této souvislosti aktualizuje výkaz výměr, který nahrazuje původní výkaz výměr. Dodavatelé jsou povinni nacenit aktualizovaný výkaz výměr.

Dotaz dodavatele č. 2:

Rozumí uchazeč správně tomu, že musí položku č. 014132 ocenit takovou částkou, která minimálně pokryje zákonem daný poplatek za likvidaci takového odpadu?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

Ano, povinností dodavatele je položku č. 014132 ocenit takovou částkou, která pokryje zákonem daný poplatek za likvidaci odpadu typu S-NO.

S ohledem na provedenou úpravu ve výkazu výměr, resp. jeho aktualizaci, zadavatel v této veřejné zakázce prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.07.2020 v 10:00 hodin.

Příloha: Aktualizace výkazu výměr

V Praze dne 15. 7. 2020

**Za Zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje**

**Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
JUDr. Hana Němečková, advokátka**