

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle ust. § 98, § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 00066001 zastoupena: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. IČO: 024 76 649 se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293
Veřejná zakázka:	„III/10811 Hřiby – I/12“ Zjednodušené podlimitní zadávací řízení dle ust. § 53 Zákona na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce.

Vážení účastníci zadávacího řízení,

Zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti o vysvětlení ze strany dodavatelů, které zadavatel obdržel dne 23.7.2020.

Dotaz dodavatele č. 1:

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 5 v dodatečných informacích č.1 a odpověď na dotaz č. 4 v dodatečných informacích č.2 jsou v rozporu. V prvním případě Zadavatel provádění sanace konstrukčních vrstev vozovky technologií recyklace za studena připouští a v druhém případě její použití zpochybňuje. Prosíme proto o jednoznačné vyjádření, které specifikuje požadovaný způsob sanace vozovky. Finanční náklady na provedení sanace odtěžením původních vrstev a zřízením nových vozovkových vrstev je finančně výrazně nákladnější než provedení sanace recyklací za studena. Uchazeč se proto obává, že pokud nebude technologie sanace vozovkových vrstev jednoznačně definována, otevře se zde prostor ke spekulacím a nabídky uchazečů nebudou porovnatelné.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Zadání investora zní na sanaci odtěžením poškozených míst a sanaci ŠD a ACL se všemi důsledky, které tento způsob vyžaduje. Zadání je jednoznačné a konstatování teoretické možnosti jiného způsobu sanace nezakládá dodavateli právo na jeho využití v zakázce. Takový případ by doprovázela položková skladba (např. recyklace) což se nestalo a další pokusy prosadit jinou technologii budou odmítnuty.

Dotaz dodavatele č. 2:

Chápe uchazeč správně, že v položce č.14-"Sanace konstrukčních vrstev" má kalkulovat náklady na odtěžení současných podkladních vrstev (9cm penetrační makadam, 16cm neúnosné podkladní vrstvy), dopravu na skládku, skládkovné nebezpečného odpadu (nejsou rozbory - tudíž se jedná o nebezpečný odpad v kategorii ZAS-T4 s minimální

cenou stanovenou zákonem 6200Kč/t), úpravu pláň, zřízení vrstvy ze ŠD 0/63 tl.200mm, infiltrační postřik a pokládku vrstvy ACL 16 v tloušťce 50mm?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

Ano, již v předchozích odpovědích bylo jednoznačně uvedeno, že nezatříděné (bez rozborů) materiály jsou chápány jak ZAS-T4. Popis postupu při sanaci popisuje dodavatel správně.

Dotaz dodavatele č. 3:

Pokud zadavatel připustí provádění sanace konstrukčních vrstev (pol.č.14) technologií recyklace za studena, prosíme o závazné stanovení receptury RZS s uvedením procent dávkování přidávaných pojiv a případně i množství přidávaného kameniva, která bude pro všechny uchazeče stejná a závazná. Jedině tak budou nabídky uchazečů porovnatelné.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:

Zadavatel nepřipouští recyklaci za studena.

Dotaz dodavatele č. 4:

Může zadavatel specifikovat u položky č.21810 Hutněné asfaltové vrstvy – vyrovnávka-množství 1.110,824 T, z čeho má být vyrovnávka provedena ? Jestli je vyrovnávka z ACO 11 nebo ACL 16 ?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 4:

Zadavatel upřesňuje, že pol. 21810 - vyrovnávka bude ze směsi ACO 11.

Dotaz dodavatele č. 5:

V prvním dodatku je uvedeno, že se termín odevzdání zakázky posouvá na 4.8.2020, ale tato skutečnost není dosud promítnuta na profilu zadavatele. Opraví zadavatel termín na profilu zadavatele?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 5:

Zadavatel provedl opravu a termín podání nabídek na profilu zadavatele uvedl do souladu s termínem v zadávací dokumentaci. Termín pro podání nabídek na profilu zadavatele je stanoven do 4.8.2020 do 10:00 hodin.

V Praze dne 27. 7.2020

Za Zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

**Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
JUDr. Hana Němečková, advokátka**