

profil zadavatele

V Říčanech dne 27.07.2020
Č.j.: 1874/20/KSUS/R/MAT
Reg. č.: VZ-304/20
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 k veřejné zakázce „Oprava mostu ev.č. 244-006, most přes mlýnský náhon v Kostelci nad Labem“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Při prohlídce mostu jsme objevili chráničku na římse mostu na návodní straně. Tato chránička není obsažena v zadávací dokumentaci. Není obsažena ani ve výkazu výměr. Doplní zadavatel do příslušných částí ZD (výkresová část, výkaz výměr) informace o ní a požadavky na práce, které musí být provedeny se sítěmi v ní obsaženými (příslušná římsa se bude bourat) ?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Na mostě se opravdu vykytuje chránička, která je popsána i v mostním listu. K jejímu vlastnictví se nepřihlásil žádný z možných subjektů vlastníci inženýrské sítě v lokalitě. V římse nové konstrukce je umístěna chránička pro případné přeložení kabelu.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 04.08.2020 do 10:00 hodin.

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel