

Voda je život, chraňme ji!®

PRAGOPROJEKT a.s. K RYŠÁNCE 16 PRAHA 4-Brčanka	Útvar: <b>PHI</b>
Č. j.: <b>2543/885</b>	<b>4.</b>
DOŠLO: <b>06-06-2013</b>	

Pragoprojekt a.s.  
K Ryšánce 1668/16  
147 54 Praha

Váš dopis zn/ze dne

Naše značka  
1383/13/Hy

Vyřizuje/linka  
Hyhlíková/170

Ml.Boleslav  
3.6.2013

**Jemníky – Bojetice – rekonstrukce komunikace III / 27 513 – vyjádření**

V místě plánované stavby **dojde ke styku** s vodovodem a kanalizací ve správě VaK Mladá Boleslav, a.s. Před realizací stavby požádá investor o vytyčení našeho zařízení a před záhozem o revizi provozu VaK v Mladé Boleslavi (pan Housa, tel. 326 376 138), Benátkách nad Jizerou (Ing. Jelínek, tel. 326 362 004, 362 020) – vodovod a v Mladé Boleslavi – Podlázkách (pan Kuhn, tel. 326 376 229;191, mkuhn@vakmb.cz) – kanalizace.

Při předání staveniště bude provedena kontrola provozuschopnosti vodárenských armatur, před koloaudací požadujeme přizvání k revizi a opětovné kontrole vod. uzávěrů. Při změně nivelety požadujeme úpravu objektů na vodovodním řadu i kanalizační stoce podle nově zvolené nivelety. Způsob úpravy poklopů bude zhotovitelem stavebních prací s námi předem projednán. Pokud by během výstavby došlo k zanesení šachet nečistotami, musí dojít k vyčištění šachet a proplachu potrubí. Krytí vodovodu v komunikaci musí být min. 1,5 m.

***Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme.***

Vyjádření platí 1 rok.

S pozdravem

Ing. Vladimír Stehlík  
výrobní náměstek

Obdrží: P2, P3, P7

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav **58**

Společnost je certifikována dle norem ČSN EN ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Telefon: 326 376 111  
provolba 326 376 xxx  
Fax: 326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz  
URL: www.vakmb.cz

