

profil zadavatele

V Říčanech dne 04.08.2020
Reg. č.: VZ-175/20
Č. j.: 1949/20/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 - 20 k veřejné zakázce „II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 102 se nachází položka č. 98 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ – DODÁVKA A MONTÁŽ (kód 9111A1). Popis položky uvádí, že zábradlí je historizující a nachází se v historickém centru. K tomuto zábradlí jsme však nenalezli výkres, ze kterého by byla zřejmá podoba zábradlí. Vzhledem k poznámce je důvod domnívat se, že se nemusí jednat o klasické silniční zábradlí. Pokud by byl požadavek na specifické prvky, mohlo by to mít zásadní vliv na cenu zábradlí. Doplní Zadavatel výkres zábradlí upřesňující jeho přesnou podobu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel jako přílohu předkládá ilustrační obrázek. Jedná se o sloupky s řetízkem.
16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 201 se nachází položka č. 32 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ – DODÁVKA A MONTÁŽ (kód 911B1). Popis položky uvádí, že povrchová úprava má být provedena žárově stříkaným kovem, což by odpovídalo metalizaci. V TZ je uvedena ochrana žárovým zinkováním. V těchto úpravách je značný cenový rozdíl. Má uchazeč ocenit povrchovou úpravu formou metalizace?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Úprava je navržena žárovým zinkováním (ponor).
17.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 203 se nachází položka č. 10 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 04,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6 (kód 3272A9). Dle zkušenosti Uchazeče nemá použití plastem upravených sítí žádný benefit, ať už vzhledem k náročnosti provádění, životnosti nebo ekonomické stránce. Musí uchazeč uvažovat použití sítí s plastovou povrchovou úpravou nebo může ocenit použití standardních pozinkovaných sítí?
	Vysvětlení zadávací dokumentace

	Povrchová úprava ZnAl. Tloušťka pozinkování min. 300g/m2.
18.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V objektu „101 II/335 Hlavní trasa“ u položky č. 95 – VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20 CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4 M – chybí specifikace o jaký druh listnatých stromů se jedná. Žádáme o doplnění informací. Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel požaduje strom lípa srdčitá.
19.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel, zřejmě administrativním pochybením, nevydal aktualizovanou technickou zprávu k SO 181, kterou avizoval ve vysvětlení Zadávací dokumentace č.4. Zveřejní zadavatel opravený dokument? Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace přikládá aktualizovanou technickou zprávu.
20.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V SO 203 chybí specifikace gabionové zdi, konkrétně velikost oka, technologie provádění – kamenivo sypané/skládané. V poznámce 2.) se podélný řez odkazuje na specifikaci návrhu zdi v technické zprávě, kde výše uvedené podrobnosti uvedeny nejsou. Žádáme Zadavatele o upřesnění návrhu provádění gabionové stěny tak, aby bylo možné SO správně ocenit. Vysvětlení zadávací dokumentace Sít' košů svařovaná. Oka 50/100 mm. Průměr drátů 3,92 mm. Povrchová úprava ZnAl. Tahová pevnost drátů min. 400 MPa. Tloušťka pozinkování min. 300 g/m2. Kamenivo bude skládáno ručně.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 31.08.2020 do 10:00 hodin.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel