

Profil zadavatele

V Říčanech dne 20.08.2020

Reg. č.: vz-497/20

Vyřizuje: Mgr. Kolocová

telefon: +420 773 785 922

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 3 k veřejné zakázce „III/24019 od křižovatky III/24022 směr Neuměřice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:</b>
1.	<b>Dotaz č. 1:</b> V zadávací dokumentaci v soupisu prací k ocenění - III/24019 - od křižovatky III/24022 směr Neuměřice je obsažena položka č. 113728 frézování asfalt, ploch, odvoz do 20km. Jelikož má účastník výběrového řízení povinnost tento vyfrézovaný materiál odkoupit, potřebuje vědět třídu zatřídění vyfrézované asfaltové směsi. Dne 1.6.2019 vstoupila v účinnost vyhláška č. 130/2019Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Tato vyhláška ukládá povinnost před zahájením frézování popř. bouráním asfaltovou směs zatřídít do jedné z kvalitativních tříd ZAS - T1 až ZAS - T4. Pokud toto zatřídění neproběhne, bude asfaltová směs považována za odpad popř. za nebezpečný odpad. Vzhledem k těmto skutečnostem žádáme zadavatele o stanovení kvalitativní třídy asfaltové směsi určené k frézování popř. bourání na této stavbě tak, aby účastníci mohli reálně ocenit další využití vyfrézovaného materiálu popřípadě jeho uložení na skládku. Nejasnost ohledně kvalitativní třídy brání účastníkům v úvaze ohledně dalšího využití popřípadě ukládky materiálu. Zatřídění má proto vliv na způsob využití asfaltové směsi např. recyklaci, případně na výši poplatku skládkovného za asfaltovou směs. případně zatřídění asfaltové směsi do kvalitativní třídy ZAS - T4 je poplatek za uložení asfaltové směsi ve výši 8.100,-Kč za tunu, což by v součtu významně ovlivnilo celkovou cenu za uložení asfaltové směsi a bylo by to finančně velmi nákladné. <b>Otázka č. 1:</b> Má zadavatel k dispozici protokol ze zkoušky na zatřídění asfaltové směsi? V případě, že zadavatel nemá k dispozici protokol ze zkoušky na zatřídění stávající asfaltové směsi bude zadavatel před odevzdáním cenových nabídek tyto zkoušky provádět a poskytne protokol dodatečně? Pokud zadavatel neposkytne protokol o zatřídění asfaltové směsi, zaplatí v tomto případě zadavatel zhotoviteli vícepráce spojené s uložení nebezpečného odpadu, když se dodatečně prokáže zatřídění asfaltové směsi v kategorii ZAS-T3 nebo ZAS-T4?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:</b>

	V případě úseku dotčeného frézováním bylo zařídění asfaltových směsí provedeno a vyhodnoceno. V rámci intravilánu, kde je počítáno s odfrézováním celkem 69,8 m <sup>3</sup> stávajících asfaltových vrstev se ZAS pohybuje v rozmezí T-1. V místě provedení zápichu je vyhodnoceno ZAS T-3. Zde se jedná o 0,2m <sup>3</sup> , což nebude předmětem ani skládkování, ani následného odkupu jako nepotřebného materiálu. Tento materiál zůstane v majetku KSÚS.
--	---

2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:</b>
	<b>Dotaz č. 2:</b> Umožní zadavatel podepsat cenovou nabídku jako celek (na závěr cenové nabídky) uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. odpovědnou osobou za účastníka jednat tzn., že účastník nemusí dále podepisovat jednotlivé dokumenty v cenové nabídce a tedy tímto zjednoduší administraci účastníkovi a zároveň sobě snažší kontrolu cenových nabídek ve vypsání veřejné zakázky?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:</b>
	Zadavatel umožňuje podepsat cenovou nabídku jako celek.

3.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:</b>			
	1) Prosíme zadavatele o kontrolu výkazu výměr. Zhotovitel má za to, že jsou přehozené mj. a množství u položek. Viz. Zvýrazněné položky			
	<b>Položka č.</b>	<b>Popis činnosti</b>	<b>mj</b>	<b>množství</b>
	R. položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kpl	1,00
	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km ( intravilán obce )	m <sup>3</sup>	70,00
	93818	čištění vozovek samosběrem	m <sup>2</sup>	13272,00
	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+,	m <sup>3</sup>	265,00
	573223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13272,00
	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m <sup>2</sup>	6636,00
	12922	výšková úprava šachty, vpusti	m <sup>2</sup>	1100,00
	56962	frézování spár š. do 10mm, hl. do 20mm	m <sup>2</sup>	1100,00
	15112	Zalévání spár dilatační zálivkou za studena	t	250,00
	113762	čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku	m	1150,00
	931312	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m	1150,00
	89921	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	ks	5,00
915211	VDZ - vodící proužky V2 -12,5, přechod pro chodce atd., plast, retroreflexní	m <sup>2</sup>	276,50	
Zhotovitel má za to že u položky 12 922 výšková úprava šachty, vpusti by mělo být množství - 5ks				
U položky 15112 Zalévání spár dilatční zálivkou za studena množství – 1 100 m				
U položky 89921 poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných - množství 250 t				

	Dále pak u položky 56962 – frézování š. do 10 mm, hl. do 20 mm by měla být měrná jednotka - m
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:</b>
	Zadavatel uvádí, že výše uvedené položky ve výkazu výměr jsou nesprávně uvedené, účastníci proto tento výkaz výměr nebudou brát v potaz. Účastníci ocení slepý soupis prací, v němž jsou uvedené položky správně.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 28.08.2020 do 10:00 hodin.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
 Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel