

dle rozdělovníku/ profil zadavatele

V Říčanech dne **-7. 09. 2017**

Reg. č.: VZ-317/17

Č. j.: 1789/17/KSUS/R/MAT

Vyřizuje:

Mgr. Linda Matějicková

e-mail:

linda.matejickova@ksus.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 3 k veřejné zakázce „III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce, II. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací na plnění výše uvedené veřejné zakázky poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	V textu výzvy a zadávací dokumentace a v závazném návrhu smlouvy o dílo je chybně uvedena celková délka rekonstruovaného úseku 4 931,748 m. Z koordinačních situací je patrné, že tato délka je včetně I.etapy, která končí v km 2,200. Délka rekonstruovaného úseku II.etapy je tedy 2 731,748 m. Žádáme o opravu výše uvedených dokumentů.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: Zadavatel jako přílohu této zadávací dokumentace přikládá nový závazný vzor smlouvy na plnění veřejné zakázky. Předmět a místo plnění uvedené ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci se mění ve smyslu nového závazného vzoru na plnění veřejné zakázky.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	V zadávací dokumentaci je uveden předpokládaný termín zahájení realizace díla na 09/2017. Domníváme se, že vzhledem k administrativním a zákonem stanoveným lhůtám a době potřebné pro zpracování žádosti a povolení DIO není tento termín splnitelný. Reálný termín zahájení je nejdříve v druhé polovině října. Realizace by tak ale byla zahájena na konci klimaticky příznivého období pro provádění navržených technologií. Je z těchto důvodů možné předpokládat termín zahájení na jaře 2018?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: Zadavatel mění text čl. 4 Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace <i>DOBA PLNĚNÍ, odst. ZAHÁJENÍ REALIZACE DÍLA</i> :zahájení realizace díla: do 10 dnů od převzetí staveniště – předpoklad 04/2018.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	Po prostudování podkladů ke zmíněné soutěži se na Vás obracíme s dotazem:

Ve výkazu výměr v části SO 101 Rekonstrukce sil. III/27513 je uvedena položka:

				Práce a dodávky M Montáže		0,00	
D		M					
D		23-M		e		0,00	
182	K	23020101 9R	Výšková úprava plynovodu d50,63 PE	m	50,000		0,00
VV		50		50,000			

V písemných ani výkresových podkladech zadání není o tomto zmínka

Dotaz zní:

Jedná se pouze o výškovou úpravu trasy plynovodu (zahlobení), bez nutnosti přerušení stávajícího vedení nebo je nutné stávající vedení přerušit zahlobit a následně sespojovat?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Na základě vyjádření správce při místním šetření je možné, že stávající plynovod včetně přípojek je uložen ojediněle s menším krytím, než je 0,8 m pod komunikací. Další informaci není správce schopen poskytnout. V projektové dokumentaci je odborným odhadem stanovena celková délka výškové úpravy v délce 50 m. Uchazeči ocení výškovou úpravu plynovodu (přípojek) v rozsahu 5 x 10 m s počtem 10 ks spojek.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 20.09.2017 do 10:00 hodin.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zbořilova 150 21 Praha 5
IČO: 0001041 DIČ: CZ0001041

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel