

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení - JKSO

CÚ

Akce:	REKONSTRUKCE STŘECHY č.p.483 - LPS Kladno-Dubí, ul.gen.Eliáše	Z. č.:	2236
Projekt:	ELEKTRO	A. č.:	2236/06/20
Investor:	Zařízení soc.intervence Kladno, J.Palacha 1643	Smlouva:	
Zpracovatel:	cenová soustava RTS(URS)-položky nezatříděny		

Datum: 07/2020

Vypracoval: ing.HETTNER lad.

Kontroloval:



#	Název	Mj	Počet
1			
2	Elektromontáže		
3	<i>ZINKOVANÉ PROVEDENÍ</i>		
4	<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>		
5	Drát 8 drát ø 8mm(0,40kg/m), pevně	m	110,00
6			
7	PV23 rovná (na plech.střechy)	ks	42,00
8	SS spojovací	ks	11,00
9	SO okapových žlabů - malá Uni	ks	7,00
10	SZ SR03 S / 2xM8, litina zemnicí pásek - drát	ks	4,00
11	<i>ZEMNIČE FeZn</i>		
12	ZT2,0s tyč 2000x26mm	ks	2,00
13			
14	JP 20 závit M16 pr.18 jímací tyč se závitom, M16	ks	3,00
15	beton/ M16 + PVC podlož.	ks	3,00
16	JP 20 - pr. 16/ 10 AlMgSi jímací tyč 2 m se zúžením na 10 mm/ 1000 mm	ks	2,00
17	DJ H horní/ PV 15 držák jímací tyče pro uchycení na PV15	ks	2,00
18	PV 15 Uni "A", N 220 x 110 / 100 podpěra vedení na hřebenáče	ks	4,00
19			
20	<i>OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY</i>		
21	DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm	ks	8,00
22	OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm	ks	4,00
23	PV41	ks	24,00
24			
25	Demontáž stáv. hromosvodu		
26	<i>Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan</i>		
27	s podpěrami přes 10 mm	m	60,00
28	<i>Montáž hromosvodného vedení - ochranných prvků</i>		

#	Název	Mj	Počet
29	úhelníků nebo trubek do zdiva	ks	24,00
30	<i>Montáž jímacích tyčí délky do 3 m</i>		
31	střešní hřeben	ks	2,00
32	stojan	ks	3,00
33	<i>Montáž zemnicích tyčí délky</i>		
34	přes 2 do 4,5 m	ks	2,00
35	<i>Měření zemních odporů, zemniče</i>		
36	prvního nebo samostatného	ks	4,00
37	<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>		
38	<i>DLE ČSN 331500</i>		
39	Revizní technik	hod	24,00
40			
41	Podružný materiál		
42	Elektromontáže - celkem		
43			