

Profil zadavatele

V Říčanech dne 10.9.2020

Reg. č.: vz-223/20

Vyřizuje: Mgr. Kolocová

telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 2 k veřejné zakázce „II/125 D1 exit 49 Psáře - Vlašim“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	1) V průvodní zprávě k výše uvedené stavbě, jež je součástí zadávací dokumentace, je v odstavci 3.2 uvedeno, že bude odfrézováno 5 cm stávajících vrstev v celé ploše. V soupisu prací v položce 1 je uvedeno frézování prům.tl. 1,5 cm. Opraví zadavatel soupis prací tak aby byl v souladu s průvodní zprávou?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: Soupis prací zadavatel upravovat nebude, upravuje se tímto Průvodní zpráva v odst. 3.2. Postup stavebních prací ve znění: Prvním krokem bude frézování stávající obrusné vrstvy v celé ploše v tl. 15 mm.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	2) V soupise prací je dle položky 2 odfrézováno 121,5 m ³ stávajících vrstev, což odpovídá frézování 1350 m ² v tl. 9cm, tak jak je v této položce uvedeno. Na této ploše mají být dle položek 5 a 6 provedeny vrstvy ACo 11+ a ACL 16+. V položce 6 je uvedeno, že má být provedena vrstva ACL 16+ tl. 40mm, správně by však měla být uvedena vrstva ACL 16+ tl.50 mm, tak aby odpovídala kubatuře této položky a zároveň v součtu s obrusnou vrstvou požadované tl. 90 mm. Opraví zadavatel výkaz výměr tak, aby korespondoval název položky 6 s požadavkem na množství jejího provádění?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: Výkaz výměr bude upraven následovně: v pol. 5 a to na ACo 11+, 11S, tl 40 mm v pol. 6 na ACL 16+, 16S, tl. 50 mm.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným opravuje lhůtu pro podání nabídek na 21.9.2020 do 10:00

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel