

profil zadavatele

V Říčanech dne 10.9.2020

Reg. č.: VZ-263/20

Vyřizuje: Petra Křížová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 - 21 k veřejné zakázce „JIŘICE, II/272 km 21,850 do km 22,150 – úprava nehodového místa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Uvažuje zadavatel stavbu zahájit letos nebo příští rok?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel stále počítá se zahájením prací v tomto roce.

17.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme zadavatele o rozdělení položky 014132a na dvě položky a to ZAS-T3 a ZAST4 jelikož každé zatřídění znamená rozdílnou cenu. Obecně je ZAS T3 v kategorii „Ostatní odpad“ a ZAS T4 může ale nemusí být „Nebezpečný odpad“. Pokud v posledním výkazu výměr je určena kategorie „NO“ je tvrzení (odpověď) číslo 2 v rozporu s výkazem výměr. Uložení a poplatek za skládkování je pro kategorii ZAST4 (NO) stanoven na cca. 8100 Kč/t. Pokud některý uchazeč nabídne cenu výrazně nižší jedná se podle našeho názoru o nerespektování zadání a znevýhodnění ostatních uchazečů.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jak bylo uvedeno ve vysvětlení č. 2, položka je v soupisu prací zvolena pro vystižení charakteru odpadu a zdůraznění zvláštní formy nakládání s ním, ale neznamená, že všechny vykazovaný odpad je kategorie „N“ Položka je rozdělena na tři položky dle kvalitativní třídy a u ZAS-T4 dle obsahu benzopyrenu.

18.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Je možné stavbu zahájit a provádět jakožto i stavební objekty bez odsouhlasené RDS? Případně za jakých podmínek.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	RDS na jednotlivé SO musí být odsouhlasena před zahájením prací.

19.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Je možné stavbu zahájit a provádět jakožto i stavební objekty podle PDSP do doby odsouhlasení RDS? Případně za jakých podmínek.

	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Není možné zahájit bez RDS.
20.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme zadavatele o upřesnění k položce č. 02946 a to zejména v jaké kvalitě mají být fotografie pořízeny, v jakém rozsahu a v jakých detailech. Bude při pořizování požadována přítomnost zástupce investora?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Fotografie slouží pro dokumentaci postupu výstavby zhotovitelem. Přítomnost zástupce investora není požadována. Požadavky na četnost fotografií jsou součástí popisu položky. Kvalita fotografií musí být dostatečná pro tisk v rozlišení 150DPI.
21.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme zadavatele o upřesnění k položce č. 02950 a to která oprávněná osoba určí jaké zástavby či objekty mohou být stavbou dotčeny?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka slouží pro pasportizaci nemovitostí, objektů a zařízení bezprostředně dotčených stavbou pro prokázání nebo vyvrácení vlivu stavby na tyto objekty. Stanovení rozsahu dotčení je věcí zhotovitele a jeho technologických postupů.

S ohledem na výše uvedené Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 2.10.2020 do 10:00

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel