



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 24.9.2020

ZADAVATEL: Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace
Sídlem: K Učilišti 2566, 276 01 Mělník
IČO: 00640930
Zastoupený: Mgr. Vladimírem Wasyliwem, ředitelem příspěvkové organizace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Snížení energetické náročnosti budov ISŠT Mělník - realizace“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

- 1) Zadavatel vzhledem k úpravám ve výkazu výměr poskytuje novou přílohu č. 2 - *Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr*, kde došlo ke sjednocení vzduchových výkonů mezi rozpočtem a projektovou dokumentací a technickou specifikací.

- 2) Zadavatel upravuje článek 3 Technické podmínky ZD v bodu 3). Nové znění bodu je:

„3) Zadavatel požaduje, aby uchazeč do nabídky doložil certifikátem notifikované osoby z akreditované zkušebny hodnoty součinitele prostupu tepla plastového okenního rámu a křídla U_f (W/m^2K) které má v úmyslu použít pro plnění veřejné zakázky. Požadovaná maximální hodnota součinitele prostupu tepla plastového okenního profilu $U_f = 0,87 W/m^2K$.“

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému vysvětlení, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **30. 10. 2020 v 10:00 hodin**.

V Praze dne 24. 9. 2020

Příloha:

Aktualizovaná příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Aktualizované znění zadávací dokumentace