



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ZE DNE 24.9.2020

ZADAVATEL: Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace
Sídlem: K Učilišti 2566, 276 01 Mělník
IČO: 00640930
Zastoupený: Mgr. Vladimírem Wasyliwem, ředitelem příspěvkové organizace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Snížení energetické náročnosti budov ISŠT Mělník - realizace“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

- 1) **Zadavatel upřesňuje znění vysvětlení č. 1 ze dne 24. 9. 2020 a to následovně: V článku 3 Technické podmínky ZD se taktéž mění text bodu 5). Nové znění bodu je:**

„5 Účastník dále předloží výpočet součinitele prostupu tepla dle (ČSN EN ISO 10077-1) pro otvorovou výplň z plastu, která je v tabulce oken označena W29. Maximální součinitel prostupu tepla celé výplně $U_w \leq 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$. Výpočet bude obsahovat všechny dílčí plochy a tepelné technické charakteristiky jednotlivých částí výplní otvorů jako jsou rámy, zasklení a distanční rámečky, aby bylo možné výpočet zkontrolovat.)“

Nové znění bodu č. 5) je obsaženo v aktualizované zadávací dokumentaci, která byla přílohou vysvětlení č. 1.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **30. 10. 2020 v 10:00 hodin.**

V Praze dne 24. 9. 2020