

Profil zadavatele

V Říčanech dne 8.10.2020

Reg. č.: vz-529/20

Vyřizuje: Mgr. Kolocová

telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 – 9 k veřejné zakázce „Kruhový objezd na silnici II/608 ulice Teplická v Postržíně“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	1) Dodaný soupis prací neodpovídá formátu XC4, žádáme o poskytnutí soupisu odpovídajícímu formátu XC4.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	Rozpočet byl vyexportován do xc4.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	1) V soupisu prací chybí v SO 303 přeložka vodovodu tyto položky: - o nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80 30 m - o výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 2 ks - o montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 159 mm, tl. 4,5 mm 30 m - o tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 2 ks
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	Nasunutí, výřez a tlakové zkoušky doplněny. Montáž je v položce č. 6.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
	1) Žádáme o upřesnění pojiva asfaltových směsí jednotlivých vrstev vozovky v SO 101, dle TP 170 má být pro krytové vrstvy vozovek D0N pro TDZ S až II použit modifikovaný asfalt.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
	Skladba je navržena dle TP170, navrhuje použít PMB 25/55-65.

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:
	1) V SO 301 Odvodnění komunikace chybí obetonování kanalizačního potrubí DN 150 tl.100 mm po obvodu: 55,5 m x 3,14 x (0,175 ² – 0,075 ²) tj. 4,35675 m ³
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:
	Doplněno.

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:
----	--

	1) V SO 301 Odvodnění komunikace má být u pol.č.13 písek technický pouze poloviční výměra tj. 18,8 t.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:
	Opraveno.

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:
	1) V SO 101 (p.č.39), 103 (p.č.26), 104 (p.č.25) a 106 (p.č. 33) je rozpor mezi výkresovou dokumentací, technickou zprávou a soupisem prací, kdy v TZ a výkresech je tloušťka ložní vrstvy pod dlažbu 4 cm, v SP je tloušťka ložní vrstvy 5 cm. Žádáme o sjednocení dokumentace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8: Tloušťka podkladu je v položce uvedená do 50 mm, tedy včetně 40 mm. Je tedy VV a PD v souladu.

9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:
	1) V SO 001 Všeobecné a obecné náklady je p.č.20 Opravy objízdných tras – uvedení tras do původního stavu. Z technické zprávy vyplývá, že stavba nebude dělena na etapy. Žádáme o informaci, zdali bude stavba skutečně prováděna za celkové uzavírky, případně informaci o časové a prostorové etapizaci stavby. Dále žádáme o stanovení předpokládaného rozsahu opravy objízdných tras, nebo stanovení prelimináře za uvedenou položku.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9: Por. Mgr. Lucie Hanousková chtěla řešit objízdné trasy až těsně před zahájením stavby. Navrhovala ale, nedělat úplnou uzavírku II/608 a ponechat tuto silnici jednosměrnou a druhým směrem zjednosměrnit ul. Úžickou přes Odolenu Vodu.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel