

profil zadavatele

V Říčanech dne 09.10.2020
Reg. č.: VZ-555/20
Č.j.:2538 /20/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „SO 103, silnice II/114 v km 64,380 – 64,609“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	S odvoláním na vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č.2 zakázky II/114, Neveklov – I/3 Vás tímto žádáme o vysvětlení ZD veřejné zakázky SO 103, silnice II/114 v km 64,380 – 64,609: Součástí veřejné zakázky je oprava propustku v km 64,533. V technické specifikaci stavby je uvedeno : „Pokud by se zjistilo, že roura protlaku pod silnicí je poničená, musí se opravit nebo vyměnit protlakem nová roura“. V projektové dokumentaci je pak samostatný dokument SO 103_06, kde je pouze ve výkrese zmínka o „čištění, prohlídce a sanaci roury“. V soupise prací je však položka č.18 Sanace potrubí - berstlining betonovým potrubím DN 600 vnitřní povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny. Technologie berstlining byla v odpovědi na dotazy k ZD navazující zakázky opravy silnice II/114 zpochybněna a pro účel nacenění položky mělo být uvažováno s technologií zatažení nového potrubí stejného či menšího průměru a byla stanovena nejnižší cena položky 5400,- Kč / 1m. Vysvětlí či upraví zadavatel zadávací dokumentaci v souladu s probíhající zakázkou II/114 Neveklov – I/3?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Propustek určený k rekonstrukci je nutno po vyčištění prohlédnout a zhodnotit jeho stav ve spolupráci s autorským dozorem projektanta. V případě vyhovujícího stavu potrubí může být toto ponecháno dále ve funkci a vhodným způsobem se navážou čela propustku. Pokud potrubí nebo otvor propustku je v nevyhovujícím stavu nebo zborcený, je nutno zatahnout do stávajícího propustku potrubí nové nebo propustek nahradit novým objektem ve spolupráci s autorským dozorem projektanta. Pro účel ocenění položky do nabídky uvažujte technologii zatažení nového potrubí DN 600 do stávajícího propustku včetně nutné úpravy stávajícího profilu. Staré potrubí již neplní svoji funkci, proto lze akceptovat nahrazení potrubím o menším průměru a snížení průtočného profilu nebo lze využít jiné charakteristiky součinitele vnitřního tření nového potrubí.

	Z důvodu velkého počtu neznámých skutečností a zachování porovnatelnosti nabídek uvažujte jednotkovou cenu u této položky nejméně 5.400,- Kč za 1,0 m sanovaného potrubí.
--	---

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel