


Profil zadavatele

V Říčanech dne 20.10.2020
Reg. č.: vz-319/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	Prosím o sdělení, zda existuje a bude dána k dispozici k SO 101.1 obnova detekčních smyček SSZ (zpracovaného jako část soupisu prací) předmětná projektová dokumentace, protože v části SO 101 ani jinde jsem nic souvisejícího nenašel.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	<p>Obnova detekčních smyček je v PD přiřazena k objektu SO 101 pouze formou samostatného soupisu prací. Soupis prací pro 2. etapu rekonstrukce silnice II/605 byl zpracován na základě podkladů od firmy zajišťující správu detekčních smyček pro město Beroun. Stavebními pracemi ve 2. etapě rekonstrukce budou dotčeny smyčky v křižovatce ulic Plzeňská x Konečná (Lídl):</p> <ul style="list-style-type: none">- rameno ul. Plzeňská od centra - obnova 3 smyček (DVCa, DVCb, DVCc). poloha stopčáry zachována.- rameno ul. Plzeňská od Dvora Králové - obnova 3 smyček (DVAa, DVAb, DKA2). poloha stopčáry zachována. <p>Objednatel v rámci dodatečné informace doplňuje schematický výkres uvedených detekčních smyček, které budou stavbou dotčeny.</p> <p> SO101.1_Obnova_d etekcnich_smycek_sc</p>

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel