



Kolín 12.1.2017

Vaše zn.:

Naše zn.: Ko/12-2017-Ny

Vyřizuje: Nykodem Luboš

E-mail: lubos.nykodem@rsd.cz

tel.: 728 083 293

Ateliér Promika

Muchova 9/223

160 00 Praha 6

**Věc: žádost o vyjádření k PD stavby „ II/272 Kounice – Bříství“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, jako majetkový správce pozemkových parcel par. č. 514/18, 514/19, 514/20, 514/21, 514/35, 514/36, 514/37, 514/38, 514/39, 514/41, 514/42, 514/43, 514/44, 514/47, 514/48, 514/49, 514/50, 514/52, 514/53, 514/55, 514/56, 514/57, 514/58, 514/59, 514/62, 514/64, 514/65, 514/69 k. ú. Bříství a par. č. 1175/1, 1175/2 Kat. ú. Kounice s provedení výše uvedené stavby

**s o u h l a s í**

při splnění následujících podmínek :

- 1) Při stavbě nesmí být žádným způsobem dotčeno těleso dálnice D11 (MÚK Bříství) ani jeho příslušenství. V případě poškození dálnice či jejího pomocného pozemku vlivem stavby či jejího provádění uvede investor vše bezodkladně do původního stavu na své náklady.
- 2) Příčná spára na konci odbočovacího pruhu vpravo na nájezdovou větev MÚK bude provedena odstupňováním vrstev po 0,5 m a pracovní spára ošetřena pružnou asfaltovou záhlivkou
- 3) Vzhledem k omezení nájezdové větve na dálnici D11 bude přesný termín provádění prací oznámen nejméně 2 měsíce předem na oddělení správy dálnic Čechy (284 009 206) a SSÚD Poříčany (325 594 471-2)
- 4) Místní úprava provozu na dotčené komunikaci musí být rovněž odsouhlasena DI PČR a stanovena příslušným silničním správním úřadem.
- 5) Po dokončení stavby bude ŘSD ČR – majetkové správě Čechy – předána situace se zakreslením skutečně provedené stavby v rozsahu ochranného pásma dálnice, vč. geometrického zaměření. Geodetická dokumentace bude zpracována dle platných směrnic ŘSD ČR, a to zejména dle směrnice B2 a C1. Předepsaným formátem je DGN verze 7. Příslušný interní předpis je na internetových stránkách [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz)

Ladislav Veselý  
vedoucí provozního úseku  
Závodu Praha

