



KOMU / TO

Ing. Eva Benešová

FUNKCE

SPOLEČNOST / ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

Atelier PROMIKA, s.r.o.

ADRESA

Muchova 9/223

16000 Praha

VÁŠ DOPIS ZN.:

PŘEDMĚT / SUBJECT

Žádost o vyjádření k předprojektové přípravě – II/272 Kounice-Bříství

OD KOHO / FROM

Květoslav Franc

FUNKCE

Technik D1

ODDĚLENÍ / STŘEDISKO

Dálkovod I

TELEFON

602187203

č. j.

S1/692 /2016/107/FR/2016

DATUM / DATE

5.12.2016

PŘÍLOHA

1x

Vážená paní,

k Vaší žádosti sdělujeme:

K výše uvedené opravě II/272 Kounice - Bříství, oprava kříží chráněnou trasu produktovodu ČEPRO, a.s. a nacházejí se zde i další zařízení (měření katodové ochrany) , kde platí omezení podle zákona č. 189/1999 Sb., zákona č.161/2013 Sb. a podle ČSN 650204(Dálkovody hořlavých kapalin). Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300m po obou stranách od osy potrubí.

Ochranné pásmo je ČSN 650204 charakterizováno jako prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, které je bez újmy obvyklého zemědělského využití určen k zabezpečení plynulého provozu dálkovodu a k zajištění bezpečnosti osob a majetku.

Dle zák.č. 189/1999 Sb. v §3 odst.(4) (zákon o nouzových zásobách ropy v aktualizovaném znění) je, v ochranném pásmu skladovacích zařízení produktovodů a ropovodů i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit produktovod, ropovod nebo skladovací zařízení nebo ohrozit omezit jejich bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození skladovacího zařízení, produktovodu a ropovodu. Při porušení zákazu podle tohoto odstavce, lze uložit pokutu u fyzických osob 100 000Kč, u právnických nebo podnikajících osob do 10 000 000 Kč. Zákon č. 161/2013 Sb. potvrzuje ochranná pásma vzniklá podle nařízení vlády č. 29/1959 Sb., která zůstávají nedotčena, včetně oprávnění, která se k nim váží.

Omezení stanovená v ochranném pásmu dálkovodu hořlavých kapalin:

Vládní nařízení č.29/1959Sb. stanoví:

V souladu se zákonem č. 161/2013 Sb. a s přihlédnutím k ČSN 650204 požadujeme, jako provozovatel výše uvedeného zařízení, dodržovat následující omezení:

V ochranném pásmu je zakázáno:

Dodržení vládního nařízení č.29/1959 Sb. §5 odstavce (3) písmeno (f), je zakázáno do vzdálenosti 3m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklízování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování stromů.

V zabezpečovacím pásmu produktovodů nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jenž by mohly vést k poškození produktovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh,



studní a vrtů.

Při křížení hloubka uložení dálkovodu musí být taková, aby nejvyšší část povrchu chráničky ležela nejméně 1,5m pod povrchem vozovky a pod dnem odvodňovacího příkopu, popř. pod patou náspu silničního tělesa nejméně 0,6m.

Požadujeme před zahájením prací naše zařízení vytýčit. Práce vám na objednávku provede pan Franc Květoslav mob:602187203, ČEPRO, a.s. stř.1 Produktovody, Hněvice 62, 411 08 Štětí.

Platnost našeho vyjádření je na dobu 2let ode dne vydání. Před započítáním prací požadujeme předání podmínek v ochranném pásmu.

Před zahájením prací kontaktujte vedoucího technologa D1 ČEPRO, a.s., pana Langweila Jindřicha mob: 602 187 202

S pozdravem

Jindřich Langweil
Ved.technolog DI



ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7
Středisko 1 Produktovody, Dálkovod I
Hněvice 62, 411 08 Štětí
02 IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531

