



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU



POTRUBÍ DN	PAŽENÁ RÝHA ŠÍŘKA DNA B mm	OTEVŘENÝ VÝKOP ŠÍŘKA DNA B mm
DO 64	800	600
80	1000	700
100	1000	700
150	1100	800
200	1100	800
250	1200	900
300	1200	900
400	1300	1000
500	1400	1100
600	1500	1200

- 1/ HLOUBKU ULOŽENÍ – UPŘESNIT VIZ. PŘÍLOHA PODÉLNÝ PROFIL,
– UPŘESNIT PODLE ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY
2/ SKLONY SVAHŮ VÝKOPU – UPŘESNIT DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK
– UPŘESNIT DLEPROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ULOŽENÍ POTRUBÍ POD VOZOVKOU (CHRÁNIČKA)



ČÁST B
SO 342


Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv



STŘEDOČESKÝ KRAJ

Objednatel 1:
Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zakázku zajišťuje:
KSÚS Středočeského kraje p.o.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5




OBEC NOVÁ VES


Objednatel 2:
Obec Nová Ves
Nová Ves č.p. 154
277 52 Nová Ves


Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, Dat.schránka: 4kifr54
Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E-mail: mailbox@pragoprojekt.cz


Navrhl/vypracoval:
Ing. Eva KLOSOVÁ
podpis: 

Zodpovědný projektant:
Petr ZLOSKÝ
podpis: 

Ředitel ateliéru Praha I:
Ing. Jan ZAPLETAL

Technická kontrola:
Ing. Jiří ČERMÁK
podpis: 

Hlavní inženýr projektu:
Ing. Vladimír KONÍČEK
podpis: 



Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	16–433–2
KÚ:	NOVÉ OUHOLICE, VEPŘEK, NOVÁ VES U NELAHOZEVSÍ	Číslo akce:	16–433
Objednatel:	1 – Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 2 – Obec Nová Ves, Nová Ves č.p. 154, 277 52 Nová Ves	Datum:	11/2019
Název stavby:	II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce	Formát:	2xA4
Objekt:	SO 342 – PŘELOŽKY A ÚPRAVY VODOVODŮ NOVÁ VES	Měřítko:	1:25
Příloha:	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ	Stupeň:	PDPS
		Souprava:	
		Číslo přílohy:	4