



— v0 — v0 — kabel v pískovém loži se zakrytím
— v0 — v0 — kabel v chrániče trubka obetonovaná

polohy zařízení:
 bod Y= X=
 2 747 065.51 1018 431.53
 3 747058.61 1018 442.71

napájecí soustava:
 3+PEN střídavého 50 Hz 400 V / TN-C

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

	Zhotovitel:	objekt:		405		
	Příloha:	SITUACE			Měřítko:	1:500
					Číslo přílohy.:	3