

dle rozdělovníku

V Říčanech dne 16.10.2017
Reg. č.: VZ-294/17
Č. j.: 2228/17/KSUS/R/NOV
Vyřizuje: Ing. Adéla Novotná
Telefon: +420 778 531 990

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 6 k veřejné zakázce „III/10513 Podělusy - Týnec“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s Výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:					
	Ve výkazu výměr (VV) nejsou zadány vzorce pro výpočet ceny celkem a je chybně zadán vzorec pro výpočet celkové ceny HSV. Poskytne zadavatel opravený VV nebo může uchazeč vzorce doplnit a upravit?					
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: Zadavatel poskytuje upravenou přílohu č. 3 – Neoceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr se vzorci.					
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:					
	Bude zadavatel akceptovat prokázání kvalifikace předložením platného certifikátu vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů?					
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: Ano, zadavatel bude akceptovat prokázání kvalifikace předložením platného certifikátu vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů.					
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:					
	Ve výkazu výměr je uvedena následující položka:					
	<table border="1"><tr><td>2</td><td>52220</td><td>hloubení příkopů</td><td>bm</td><td>800,000</td></tr></table>	2	52220	hloubení příkopů	bm	800,000
	2	52220	hloubení příkopů	bm	800,000	
Prosíme zadavatele o specifikaci rozměru hloubených příkopů.						
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: Hloubení příkopů strojně – do 0,5 m3/m						

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Ve výkazu výměr je uvedena následující položky:

5	21819	středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 5 cm	m ²	10 920,000
6	21810	hutněné asfaltové vrstvy velkoplošné - vyrovnávka	t	820,000

4. Prosíme zadavatele o přesnou specifikaci požadovaných asfaltových směsí.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:**Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 5 cm – ACO 11+
Hutněné asfaltové vrstvy velkoplošné – vyrovnávka – ACL 16****Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:**

Ve výkazu výměr je uvedena následující položka:

7	51720	krajnice - nezpevněná - zřízení šterkodrt'	m ²	1 200,000
---	-------	--	----------------	-----------

5. Prosíme zadavatele o specifikaci tloušťky nově zřizované krajnice z ŠD.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:**Krajnice nezpevněná- zřízení – šterkodrt' tl. 8 cm****Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:**

Ve výkazu výměr je uvedena následující položka:

11	113107244	odstranění asfaltového krytu	m ²	150,000
----	-----------	------------------------------	----------------	---------

6. Prosíme zadavatele o specifikaci tloušťky odstraňovaného asfaltového krytu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:**Odstranění asfaltového krytu tl. do 20 cm**

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (117)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Příloha:

Příloha č. 1 - Upravená příloha č. 3 – Neoceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr